

Rapport d'intervention n°B2071441
N° bon de commande client : 58-2025-13494
Marché : ACORUS RIVP-Buttes Chaumont-EC
Plomberie-2024

REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
SERVICE COMPTABILITE NUMERISATION
TSA 81391
75621 PARIS CEDEX 13

Adresse intervention : 3 RUE DE KABYLIE
75019 PARIS 19
Nom occupant : Escalier 214569E0001
Téléphone de l'occupant :

Technicien : Abdelkarim BOUHLAL
Arrivée : 06/01/2025 16:51
Départ : 06/01/2025 16:51

Intervention réalisée ? Terminée

Commentaire :

Bonjour
Fuite d'eau sur compteur d'eau froide est réparée.
J'ai changé les joints d'étanchéité 20/27.

Photos avant



Photos après

Pas de photos

Email(s) envoi rapport :
nathalie.poirier@groupe-acorus.fr
mehdi.chohra@groupe-acorus.fr
hassem.gharbi@rivp.fr
alexandre.petra@rivp.fr
belinda.indjeian@rivp.fr

Signataire : Responsable
Nom du signataire :
Signature :

