



REGISTRE - JOURNAL
DE
COORDINATION

220 Boulevard de la Villette 75019 PARIS

Réhabilitation des réseaux d'assainissement

MISSION DE COORDINATION SPS DE NIVEAU 3

MAITRE D'OUVRAGE	MAITRE D' OEUVRE	COORDONNATEURS SPS PHASE REALISATION
OLLIADE 52 Rue Davy 75017 Paris	B3E INGENIERIE 2 Rue Salvador Allende 92000 NANTERRE	CO.DI.BAT- COORDINATION SPS 90 bis RUE EMILE AUGIER 92500 RUEIL-MALMAISON
Date d'ouverture du registre de journal de coordination		1 septembre 2024
Date d'archivage du registre de journal de coordination		

	REGISTRE - JOURNAL DE COORDINATION	SOMMAIRE	Page	1
			Ref	1
			Date	

AVERTISSEMENT

Le Registre-Journal est ouvert dès l'origine de la mission du coordonnateur Sps. Il contient , en particulier, conformément au code du travail :

- ~Les comptes-rendus des inspections communes
- ~Les observations ou notifications que le coordonnateur SPS peut juger nécessaire de faire au Maître d'Ouvrage, au Maître d'Oeuvre ou à un autre intervenant et qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle.

- ~Les noms et adresses des entrepreneurs contractants ainsi que leur date approximative d'intervention sur le chantier, l'effectif prévisible et la durée des travaux.

- ~Les P.V. de passation de consignes.

Le Registre-Journal doit être présenté, sur leur demande, au Maître d'Oeuvre, à l'Inspection du Travail, au représentant de l'OPPBTP, au contrôleur de la CRAM et , lorsqu'il est constitué, aux membres du CISSCT.

**Le Registre-Journal est conservé 5 ans par le Coordonnateur SPS
à compter de la date de réception de l'ouvrage.**

Pages	Intitulés des chapîtres
0	Page de garde
1	Sommaire
2	Renseignements relatifs à la Déclaration Préalable
3	Tableau de suivi des VIC et remises des PPSPS
4	Fiches de visites / observations
5	Annexes

	REGISTRE - JOURNAL DE COORDINATION	Renseignements Relatifs à la Déclaration Préalable	Page	2
			Ref	2
			Date	

Organisme	INSPECTION DU TRAVAIL DDTEFP	DRIEETS Ile de France Unité départementale de Paris 11 rue de Cambrai - Bâtiment A75019 Paris 01 70 96 19 49
	CRAMIF	17-19 Rue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 01 40 05 32 64
	OPPBTP	1 rue Héyrault BOULOGNE BILLANCOURT 92660 Cedex 01.40.31.64.00

Date de communication

Adresse précise du chantier

220 Boulevard de la Villette 75019 PARIS

Nom et adresse du maître d'ouvrage

OLLIADE
52 Rue Davy 75017 Paris

Nature de l'ouvrage

Immeuble d'habitation

Nom et adresse du maître d'œuvre

B3E INGENIERIE
2 Rue Salvador Allende
92000 NANTERRE

Nom et adresse du ou des coordonnateurs SPS

CODI.BAT
90 Bis rue Emile AUGIER
92500 RUEIL-MALMAISON

Date présumée du début des travaux

4 MOIS

Délai prévisionnel d'exécution des travaux

sept-24

	REGISTRE - JOURNAL DE COORDINATION	TABLEAU DE SUIVI DES V.I.C. et des PPSPS	Page	3
			Ref	3
			Date	01/07/2024

220 Boulevard de la Villette 75019 PARIS

DIFFUSION DU PGC INDICE 0 LE : 21/07/2024

N° Lot	Entreprise	Responsable	Date de l'inspection commune	Effectif prévu en pointe	Date de remise du PPSPS	Avis du CSPS
1	LAVILLAUGOUET		à réception PPSPS	Non communiqué	Non Reçu	AFC
				Sanitaires du personnel refectoire et vestiaire du personnel En attente reception des documents de sécurité (PPSPS)		

AF : Avis favorable du Coordonnateur SPS

AFC : Avis favorable du Coordonnateur SPS - PPSPS à compléter

AD : Avis défavorable du Coordonnateur SPS - PPSPS à modifier

	REGISTRE - JOURNAL DE COORDINATION	FICHE DE VISITE	Page	4.1
			Ref	4
			Date	15/10/2024

220 Boulevard de la Villette 75019 PARIS

MAITRE D'OUVRAGE		MAITRE D' OEUVRE	
OLLIADE 52 Rue Davy 75017 Paris		B3E INGENIERIE 2 Rue Salvador Allende 92000 NANTERRE	
Heure de la visite	Effectif présent	Nature de la visite	
14h25	3	Inspection commune	
Nature des observations	Visite inopinée.		x
	Inspection Commune	RDV	
	Respect du PGC	Préparation /	
	Adaptation PGC	14°C/BEAU	
	Harmonisation PPSPS		
ZONE DE TRAVAIL			
Au premier sous-sol. Zone de stockage et de découpe à l'écart. La zone de découpe dispose d'un extincteur à portée de main de l'opérateur. Echafaudage : Tubulaire omnidirectionnel roulant. Le matériel est conforme. Un escabeau conforme est également présent sur le site. Le personnel dispose de balise afin de délimiter sa zone d'intervention. Les circulations sont dégagées et la zone d'intervention est systématiquement aménagée et baliusée avant chaque intervention			
BASE VIE / Inspection commune.			
Voir page précédente			