

ALARMES INCENDIES TYPES 4,3 ET BAAS SA NOUVEAUTÉS 2017





Toujours plus sûres, toujours plus performantes, découvrez les nouveautés URA

Équipement d'alarme incendie de Type 4

SSI de catégorie D ou E Conformes à la norme NF S 61-936



Réf. 320 011 Réf. 346 005



- 1 seule référence
= 1 installation complète
- Économique et rapide à installer



Réf. 346 002



- Jusqu'à 5 ans d'autonomie
- Déclencheur manuel intégré
- Pas plus large qu'un DM



Réf. 346 003



- Jusqu'à 25 diffuseurs sonores externes (réf. 957 220) supplémentaires
- Fonction test intégrée
- Contact auxiliaire NO/NF (2 A - 24 V)



Réf. 346 004



- 2 boucles de déclencheurs manuels
- Jusqu'à 50 diffuseurs sonores externes* supplémentaires
- Fonction test intégrée
- Contact auxiliaire NO/NF (2 A - 24 V)
- Contact défaut NF (2 A - 24 V)

Kits

Désignation	Composition du kit	Référence
Kit T4 1B	- 1 x tableau d'alarme de type 4 réf. 346 003 - 2 x déclencheurs manuels d'alarme (DMA) réf. 357 277 - 1 x dispositif sonore d'alarme feu (DSAF) réf. 957 220	346 005
Kit T4 CT +DL	- 1 x tableau d'alarme de type 4 réf. 320 020 - 2 x déclencheurs manuels d'alarme (DMA) réf. 357 277 - 1 x dispositif visuel d'alarme feu (DVAF) avec avertisseur lumineux réf. 957 240	320 011

Alimentation par pile

Désignation	Diffuseur sonore interne (avec son normalisé NF S 32-001)	Déclencheur manuel intégré	Alimentation	Autonomie	IP	IK	Dimensions (mm)	Référence
T4 Pile	Classe B (90 dB à 2 m)	à membrane réarmable	1 pile alcaline type ENERGIZER Ultra + 9 V 600 mA (non fournie) ou 1 pile lithium type ULTRALIFE 9 V 1200 mA (non fournie)	3 ans + 5 min d'alarme générale ou 5 ans + 5 min d'alarme générale	20	07	200 x 90 x 61	346 002

Alimentation sur secteur

Désignation	Diffuseur sonore interne (avec son normalisé NF S 32-001)	Diffuseurs sonores et/ou lumineux supplémentaires	Alimentation	Boucle de déclencheurs manuels	Autonomie	IP	IK	Dimensions (mm)	Référence
T4 1 B	Classe B (90 dB à 2 m)	1 sortie 12 V de 250 mA	230 V	1	72 heures + 5 min d'alarme générale	20	07	230 x 165 x 48	346 003
T4 2 B	Classe B (90 dB à 2 m)	1 sortie 12 V de 500 mA	230 V	2	12 heures + 5 min d'alarme générale	20	07	230 x 165 x 48	346 004

*Diffuseurs réf. 957 220

Équipement d'alarme incendie de Type 3

SSI de catégorie C, D ou E

Blocs Autonomes d'Alarme Sonore manuels de type Ma

Conformes aux normes NF S 61-936, NF C 48-150, NF 468 et certifiés NF AEAS , NF Environnement

- Raccordement des déclencheurs manuels sur un ou plusieurs BAAS
- Puissance sonore réglable à 75 dB ou 90 dB en fonction du lieu d'installation
- Fonction test pour la vérification du bon fonctionnement de l'installation
- Liaison inter -BAAS par BUS 2 fils pour optimiser le câblage
- 64 BAAS maximum
- 1 boucle de déclencheurs manuels par BAAS
- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- Autonomie : 12 heures en veille + 5 mn d'alarme générale
- Contact auxiliaire NO/NF (2 A - 24 V)



Réf. 343 001



Réf. 343 002



Réf. 343 003



- Diffuseur lumineux interne de type flash rouge (1 Hz)
- Synchronisation automatique des diffuseurs lumineux
- Possibilité de neutralisation du diffuseur lumineux interne

Désignation	Diffuseur sonore interne (avec son normalisé NF S 32-001)	Message enregistré	IP	IK	Dimensions (mm)	Référence
BAAS Ma	Classe B (90 dB à 2m)	-	20	07	165 x 230 x 48	343 001
BAAS Ma + flash	Classe B (90 dB à 2m)	-	20	07	165 x 230 x 57	343 002
BAAS MaMe + flash	Classe B (90 dB à 2m)	Français ou Français puis anglais	30	07	165 x 230 x 57	343 003

Blocs Autonomes d'Alarme Sonore Satellites de type Sa pour Équipements d'alarme incendie de type 1, 2a et 2b

Conformes aux normes NF S 61-936, NF C 48-150 et certifiés NF AEAS

- Puissance sonore réglable en fonction du lieu d'installation
- Fonction test avec signal d'évacuation temporisé à 10 s pour la vérification du bon fonctionnement de l'installation
- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- Autonomie : 72 heures en veille + 5 mn d'alarme générale



Réf. 343 101



Réf. 343 102



Réf. 343 103



Réf. 343 104



- Diffuseur lumineux interne de type flash rouge (1 Hz)
- Synchronisation automatique des diffuseurs lumineux
- Possibilité de neutralisation du diffuseur lumineux interne

Désignation	Diffuseur sonore interne (avec son normalisé NF S 32-001)	Message enregistré	IP	IK	Dimensions (mm)	Référence
BAAS SaMe + flash	Classe B (90 dB à 2m) ou Classe A (75 dB à 2m)	Français ou Français puis anglais ou sans message	30	07	165 x 230 x 57	343 101
BAAS Sa Classe C + flash	Classe C (105 dB à 2m) ou Classe A (85 dB à 2m)	-	30	07	165 x 230 x 62	343 102
BAAL Sa	Aucun - uniquement diffuseur lumineux interne	-	30	07	165 x 230 x 57	343 103
BAAS Sa	Classe B (90 dB à 2m) ou Classe A (75 dB à 2m)	-	20	07	165 x 230 x 48	343 104

Équivalence

ANCIENNE GAMME		NOUVELLE GAMME	
Alarme incendie de Type 4			
T4 CP	320 002	T4 Pile	346 002
T4 CT	320 020	T4 1 boucle	346 003
T4 CT ISD	320 000	T4 2 boucles	346 004
T4 CT 2 boucles	320 019		
Kit T4 CT	320 021	Kit T4 1B	346 005
Kit T4 CT + DL	320 011	Kit T4 CT + DL	320 011
Alarme incendie de Type 3 : BAAS Ma			
BAAS Ma	320 003	BAAS Ma	343 001
BAAS Ma Vigie	320 004		
BAAS MaMe Vigie	320 005	BAAS MaMe flash	343 003
BAAS Ma Vigie flash	320 014	BAAS Ma flash	343 002
BAAS MaMe Vigie flash	320 015	BAAS MaMe flash	343 003
BAAS Sa pour équipement d'alarme de Type 1, 2a et 2b			
BAAS Sa	320 006	BAAS Sa	343 104
BAAS Sa Vigie	320 007		
BAAS SaMe Vigie	320 008	BAAS SaMe flash	343 101
BAAS Sa Vigie flash	320 017	BAAS Sa classe C flash	343 102
BAAS SaMe Vigie flash	320 018	BAAS SaMe flash	343 101
BAAS Sa flash	363 001	BAAL Sa	343 103
BAAS Sa flash étanche	363 004		

Vos interlocuteurs commerciaux

NORD-EST

Nord
59-62
Xavier Billier
Tél. : 06 09 65 75 84

Alsace-Lorraine
54-55-57-67
Christophe Krérowicz
Tél. : 06 12 31 69 14

Alsace-Franche-Comté
25-39-68-70-88-90
Christophe Bouvard
Tél. : 06 03 99 38 94

Champagne
02-08-10-51
Christophe Meurisse
Tél. : 06 12 31 71 80

Bourgogne
03-21-52-58-71-89
Franck Ferrero
Tél. : 06 09 65 75 80

Chargé de Développement Nord-Est
Alain Sturm
Tél. : 06 12 31 69 88

OUEST

Normandie
14-61-27-76-80
Hervé Debels
Tél. : 06 12 13 06 93

Pays de Loire
44-49-53-72
Luc François
Tél. : 06 12 31 73 73

Bretagne
22-29-35-50-56
Christian Le-Bozec
Tél. : 06 12 31 73 56

Centre
18-23-28-36-37-41-45
Florent Maugé
Tél. : 06 09 65 74 12

Chargé de Développement Ouest
Sebastien Dragole
Tél. : 06 25 97 24 01

PARIS IDF
Seine-Saint-Denis et Val-d'Oise
93-95
Jean-François Benzoni
Tél. : 06 12 31 74 06

Paris et Seine-et-Marne
75-77
Christophe Da Silva
Tél. : 06 12 78 59 79

Yvelines et Hauts-de-Seine
78-92
Olivier Maury
Tél. : 06 09 72 63 46

Essonne et Val-de-Marne
91-94
Philippe Moutardier
Tél. : 06 03 21 43 48

SUD-EST

Provence
04-05-13-84
Xavier Femenia
Tél. : 06 03 21 26 93

Côte d'Azur Corse
06-83-Corse-Monaco
Jean-Marie Gondouin
Tél. : 06 12 13 78 77

Languedoc-Roussillon
11-12-30-34-43-48-66
Serge Hodée
Tél. : 06 25 08 72 78

Rhône-Alpes
07-26-38-73-74
Eric Mommert
Tél. : 06 03 21 43 32

Rhône
01-42-63-69
Philippe Tribaut
Tél. : 06 11 24 26 65

Chargé de Développement Est
Pierre-Arnaud Chabanne
Tél. : 06 12 31 72 54

SUD-OUEST

Midi-Pyrénées
09-15-31-32-46-64-65-81-82
Patrick Gattoni
Tél. : 06 12 31 72 19

Poitou
16-17-79-85-86-87
Nicolas Giboin
Tél. : 06 22 24 40 17

Aquitaine
19-24-33-40-47
Eric Lacoste
Tél. : 06 12 31 71 98

www.ura.fr

SAS au capital de 8 000 000 € - RCS Bobigny B 389 308 701
5 rue Jean Nicot 93691 PANTIN - France - Tél. : 33 (0)1 48 10 56 00 - Fax : 33 (0)1 48 10 56 01
Service Relations Pro : 0810 00 89 89 (prix appel local)

