

SCI Michel THOMAS - contact

De: Andres Alvarez <andres.alvarez@olliade.fr>
Envoyé: jeudi 4 janvier 2024 15:06
À: Genc, Murat
Cc: SCI Michel THOMAS - contact; Olivier Hess; Louis MANQUAT; Catherine BRIDONNEAU; Ladaoui, Malika
Objet: Re: ASL Flandre Sud : grille externe - ventilation parking

Bonjour à tous,

Je vous informe que la réparation de la grille a été effectuée hier.

Je reste à votre disposition pour toute autre question ou demande.

Bien à vous,

Andres Alvarez



Andres Alvarez • Ligne directe. +33 (0)1 55 90 58 65
Olliade • 23 rue Davy, 75017 Paris • 52 rue Klock, 92110 Clichy • www.olliade.fr

Le mar. 2 janv. 2024 à 09:55, Andres Alvarez <andres.alvarez@olliade.fr> a écrit :

Bonjour Cher Monsieur,

Tout d'abord, je vous souhaite une belle année 2024 et je vous remercie sincèrement pour votre e-mail.

Je tiens à vous informer que l'intervention est prévue pour cette semaine.

Je reste à votre disposition pour toute autre question.

Bien à vous,

Andres Alvarez



Andres Alvarez • Ligne directe. +33 (0)1 55 90 58 65
Olliade • 23 rue Davy, 75017 Paris • 52 rue Klock, 92110 Clichy • www.oliade.fr

Le mar. 2 janv. 2024 à 07:27, Genc, Murat <Murat.Genc@laplateforme.com> a écrit :

Bonjour

Belle année 2024 a tous

La grille n'est toujours pas réparer.

Pourriez voir s'il vous plaît.

Merci.

**LA PLATEFORME
DU BATIMENT**
GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

Prénom Nom

Fonction Directeur
Mob : 07 86 64 15 07
Tél : (+33) 0153365610

Murat.genc@laplateforme.com

Adresse postale
complète

laplateforme.com

[220 bd de la
villette](#)

75019 PARIS



De : Andres Alvarez <andres.alvarez@olliade.fr>

Envoyé : vendredi 22 décembre 2023 13:18

À : SCI Michel THOMAS - contact <contact@scimt.fr>

Cc : Olivier Hess <olivier.hess@olliade.fr>; Louis MANQUAT <louis.manquat@rivp.fr>; Catherine BRIDONNEAU <catherine.bridonneau@seqens.fr>; Genc, Murat <Murat.Genc@laplateforme.com>; Ladaoui, Malika <Malika.Ladaoui@laplateforme.com>

Objet : Re: ASL Flandre Sud : grille externe - ventilation parking

Bonjour Cher Monsieur,

Merci pour votre e-mail.

À la suite de notre conversation avec M. GENC concernant la grille de ventilation du parking, nous vous informons que nous avons missionné la société FRANCE BAT qui a réalisé la dernière intervention.

De plus, je vous tiendrai au courant de la date d'intervention.

Je reste à votre disposition.

Bien à vous,

Andres Alvarez



Andres Alvarez • Ligne directe. +33 (0)1 55 90 58 65

Olliade • 23 rue Davy, 75017 Paris • 52 rue Klock, 92110 Clichy • www.olliade.fr

Le ven. 22 déc. 2023 à 12:46, SCI Michel THOMAS - contact <contact@scimt.fr> a écrit :

A l'attention de Olliade / ASL Flandre Sud

Bonjour,

Une nouvelle dégradation d'une grille externe de ventilation du parking m'est signalée.

Vous voudrez bien missionner un prestataire pour réparation et prévenir du risque d'accident sur voie publique.

Bien cordialement

Th. THOMAS

De : Genc, Murat <Murat.Genc@laplateforme.com>

Envoyé : vendredi 22 décembre 2023 10:42

À : Manquat Louis <Louis.Manquat@rivp.fr>; Catherine BRIDONNEAU <catherine.bridonneau@segens.fr>

Cc : Ladaoui, Malika <Malika.Ladaoui@laplateforme.com>; LaPlateforme, Maintenance <Maintenance.LaPlateforme@saint-gobain.com>; 'SCI Michel THOMAS - contact' <contact@scimt.fr>

Objet : TR:

Bonjour

La plaque que vous voyez en photo est tordu et je l'ai retrouver à moitié à l'intérieur

J'attire l'attention que cela est dangereux car possibilité que cela tombe à l'intérieur

Et qu'une personne marche dessus on ne sait jamais peut tomber aussi.

Merci de faire le nécessaire s'il vous plaît pour les faire souder peut-être dans un premier

Temps, votre presta de la dernière fois a vraiment fait du good job et a bien sécurisé les autres

Grilles qui avait le même problème.

Merci.



**LA PLATEFORME
DU BÂTIMENT**

LA-CHAÎNE DU TEMPS ET DE L'ARGENT

Dépôt paris 19
STALINGRAD 220 BD DE LA
VILLETTE 75019 PARIS

Murat GENC
Directeur

Tél. : 01 53 36 56 00

Port : 07 86 64 15 07

@ : murat.genc@laplateforme.com



**LA PLATEFORME DU BÂTIMENT
RECRUTE FAITES-LE SAVOIR**

deboutetsouriant.com

De : Murat Genc <gencmurat77@gmail.com>

Envoyé : vendredi 22 décembre 2023 10:29

À : Genc, Murat <Murat.Genc@laplateforme.com>

Objet :