

SCI Michel THOMAS - contact

De: Andres Alvarez <andres.alvarez@olliade.fr>
Envoyé: mardi 6 février 2024 10:06
À: SCI Michel THOMAS - contact
Cc: Genc, Murat; Manquat Louis; Ladaoui, Malika
Objet: Re: Photo de Murat - départ feu parking LPB

Cher Monsieur,

Je vous remercie pour cette information.

Par ailleurs, je tiens à vous informer que le nécessaire sera fait de notre côté.

Nous restons à votre disposition.

Bien à vous,

Andres Alvarez



Andres Alvarez • Ligne directe. +33 (0)1 55 90 58 65
Olliade • 23 rue Davy, 75017 Paris • 52 rue Klock, 92110 Clichy • www.olliade.fr

Le mar. 6 févr. 2024 à 09:19, SCI Michel THOMAS - contact <contact@scimt.fr> a écrit :

Bonjour M. GENC Murat

Les grilles d'aération sont dimensionnées en fonction du volume de fumée à évacuer conformément aux prescriptions des organismes certificateurs.

Je contacte Olliade (ASL) qui nous lie en copie pour demander qu'un nettoyage soit effectué rapidement.

Ce départ de feu met en avant l'intérêt de permettre le contrôle du système d'alarme incendie par le bureau de vérification.

Les rapports de contrôle sont à nous adresser ainsi que la levée des réserves.

Malgré plusieurs relances, certaines levées de réserve ne nous ont pas été communiquées.

Je reste bien sûr disponible pour échanger rapidement à ce sujet et veiller à l'aboutissement de ma demande auprès d'Olliade.

Bien à vous

Th. THOMAS

De : Genc, Murat <Murat.Genc@laplateforme.com>

Envoyé : lundi 5 février 2024 06:45

À : 'SCI Michel THOMAS - contact' <contact@scimt.fr>; Manquat Louis <Louis.Manquat@rivp.fr>

Cc : Ladaoui, Malika <Malika.Ladaoui@laplateforme.com>

Objet : TR: Photo de Murat

Bonjour

Suite à une intervention de notre agent de sécurité un départ de feu a eu lieu sur notre site

En milieu d'après-midi.

Cela vient des grilles d'aérations qui se trouvent sur la rue. Il serait bon que l'on change ces grilles qui donnent accès

Au parking avec des plus petits carrés d'ouverture afin de ne pas pouvoir envoyer des mégots.

Peut-on échanger rapidement sur le sujet.

Merci.



Murat Genc

Directeur
Mob : 07 86 64 15 07
Tél : (+33) 0153365610

Murat.genc@laplateforme.com

La
plateforme
du bâtiment

220
boulevard
de la villette

75019 paris



De : Murat Genc <gencmurat77@gmail.com>

Envoyé : vendredi 2 février 2024 18:12

À : Genc, Murat <Murat.Genc@laplateforme.com>

Objet : Photo de Murat

Ils ont foutu le feu dans le parking le vigile a éteint avec des seaux d'eau