

SCI Michel THOMAS - contact

De: Manquat Louis <Louis.Manquat@rivp.fr>
Envoyé: jeudi 17 août 2023 09:50
À: 'SCI Michel THOMAS - contact'
Objet: Suite intervention dégorgement 11/08/2023
Pièces jointes: IS-2023-69656.pdf

Monsieur THOMAS,

Je me permets de vous contacter afin de vous transmettre le rapport d'intervention du prestataire GROUPE O suite à l'intervention du 11/08/2023.

Par la présente, je vous informe que le remplacement du collecteur du SS1 est préconisé à cause de la manque de pente et d'élément « de blocage de calcaire indétrônable ».

Ce problème étant global dans le dit local et actuellement en cours de traitement, la RIVP ne prendra pas en charge cette prestation.

En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et en vous souhaitant une excellente journée.

Cordialement,

RIVP



Louis Manquat

Responsable technique de secteur

Direction territoriale Nord - Agence Buttes Chaumont

01 56 61 11 11

rivp.fr

Covid-19
restons vigilants

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement.

