

Rapport d'intervention n°126628

N° bon de commande client : COM 000

Marché : SEQENS EC PLOMBERIE

SEQENS 75/77/94

Service comptabilité exploitation

TSA 11103

92138 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX

Adresse intervention : 5-7 RUE DE KABYLIE
75019 PARIS 19

Nom occupant : -

Téléphone de l'occupant :

Technicien : THOMAS COSTES

Arrivée : 14/12/2023 10:40


Départ : 14/12/2023 12:30

Intervention réalisée ? A reprogrammer

Commentaire :

Il y a eu une douzaine de fuite qui a impacté la plateforme du bâtiment tous sur des fontes, il n'y a plus de fuite mais les fonte sont impacter et certaines qui sont piquer, je préconise donc le remplacement des fontes avec des traverser de dalle pour chacune, il faudrait trouver les logements qui correspondent aux fontes afin de pouvoir les remplacer, certaines fontes sont à une vingtaine de mètre au plafond, il faudrait prévoir un échafaudage

Photos avant



Photos après

Pas de photos

Rapport d'intervention n°126628

N° bon de commande client : COM 000


Marché : SEQENS EC PLOMBERIE

SEQENS 75/77/94

Service comptabilité exploitation

TSA 11103

92138 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX



Email(s) envoi rapport :

f.azzi@egrpb.fr

s.deoliveira@egrpb.fr

jean-pierre.muya@seqens.fr

ludvina.carindo@seqens.fr

t.costes@egrpb.fr

Signataire : Technicien

Nom du signataire : Thomas

Signature :

