



BUREAU VERITAS
EVRY
Immeuble LA VANOISE
6/18, rue du Pelvoux
COURCOURONNES
91019 EVRY CEDEX

A l'attention de M. GABARD

LA PLATEFORME
PLATEFORME DU BATIMENT PARIS STALIN-
GRAD
220 BOULEVARD DE LA VILLETTE
75019 PARIS

Téléphone : 01 69 47 12 10

Télécopie : 01 69 47 12 59

Rapport de vérification générale périodique d'appareil(s) de levage

TABLE PLATE-FORME ELEVATRICE HYDRAULIQUE ACI TMC 3T C3260
25.13 2X N° 19332 N° MONTE CHARGE

INTERVENTION : du 05/09/2014

LIEU D'INTERVENTION :

PLATE FORME BAT PARIS Stalingrad
220 BOULEVARD DE LA VILLETTE
75019 PARIS

Rapport n° 114537/1164.7.1.R

Date du rapport : 05/09/2014

Rédigé par : Maurice PHILIPPON

Ce rapport contient 1 fiche(s)

Accréditation Cofrac n° 3-004, Inspection

Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Ce document a été validé par son auteur.

PREAMBULE

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos appareils et accessoires de levage identifiés ci-après. Ce rapport remplace et annule le ou les éventuel(s) rapport(s) provisoire(s) émis par notre inspecteur lors de son ou ses intervention(s).

Ce rapport comprend une fiche par équipement de travail, dans laquelle sont mentionnés la réglementation appliquée, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

RAPPELS SUR LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, **l'employeur décide ou non la (re)mise ou le maintien en service de chaque équipement** (selon le type de vérification).

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner le résultat des vérifications et y annexer le présent rapport.

Enfin, l'employeur doit tenir à jour **un carnet de maintenance par appareil de levage**, y consigner toutes les opérations de maintenance et de vérification et le tenir à disposition de l'organisme de contrôle lors de la prochaine vérification.

Formation des personnels :

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. Pour la conduite des équipements de travail suivants : grues à tour, grues mobiles, grues auxiliaires de chargement de véhicules, chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, plates formes élévatrices mobiles de personnes, engins de chantiers télécommandés ou à conducteur porté, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite. (Décret et Arrêté du 02 décembre 1998)

PERSONNE(S) RENCONTREE(S)

A notre arrivée, nous nous sommes présentés à M. VALIER THIERRY.

EQUIPEMENT(S) OBJET(S) DU PRESENT RAPPORT

<i>Quantité</i>	<i>Equipement(s)</i>	<i>Quantité</i>	<i>Equipement(s)</i>
1	TABLE PLATE-FORME ELEVATRICE HYDRAULIQUE		

RECAPITULATIF DES ACTIONS A ENTREPRENDRE

Fiche n° 1	TABLE PLATE-FORME ELEVATRICE HYDRAULIQUE	N° série : 19332 N° interne : MONTE CHARGE
	Marque : ACI	Type : TMC 3T C3260 25.13 2X
	Localisation : ENTRE LE NIVEAU -1 ET LE REZ DE CHAUSSEE	
	Avis Général	Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnés dans le tableau des " actions à entreprendre " auxquelles il y a lieu de remédier.
A.2 - Affichage capacité:		
Code OBS : XY/281010/783580/1 Afficher lisiblement la charge maximale d'utilisation sur la plateforme et au palier		
3.6 - Supports de charge (bras, plate-forme, plateau,):		
Code OBS : MB/210912/152253/0 Remettre en place le support de charge sur la table élévatrice.		
5.2 - Equipements, canalisations:		
Code OBS : MB/210912/152441/0 Isoler ou déposer une canalisation électrique au dessus du boîtier en entrant dans le local à droite.		
11.1b - Limiteurs de course bas des mouvements de levage:		
Code OBS : MB/191113/195554/0 Régler le dispositif d'arrêt du niveau -1, afin que la table élévatrice ne percute les butées fixes en partie inférieure de la gaine (voir également notre observation concernant les traces de poinçonnement).		
11.35 - Dispositifs de protection contre la chute des charges roulantes:		
Code OBS : MB/210912/152656/0 Remettre en place le support de charge sur la table élévatrice.		
12 - CHARGES ET ESSAIS:		
Code OBS : MP/050914/114343/1 Les essais ont été réalisés avec une charge inférieure à la charge maximale d'utilisation. Toute utilisation à une charge supérieure à la charge d'essai nécessitera la réalisation de nouveaux essais.		
13 - AUTRES POINTS:		
Code OBS : XY/281010/783578/1 Remettre en service l'extraction dans le local Code OBS : MB/210912/152942/0 Rétablir l'éclairage de sécurité dans le local. Code OBS : MB/210912/153138/0 Effectuer le dépoussiérage sous la table élévatrice. Code OBS : MB/210912/153343/0 Mettre en service le verrouillage mécanique de la serrure du rez de chaussée, celle ci devrait se verrouiller après une action de deverrouillage manuelle. Code OBS : MB/191113/194320/0 Remettre en état le support du taquet droit dans la gaine au niveau 0. Code OBS : MB/191113/194556/0 Redresser et renforcer la partie arrière de la table élévatrice,déformation très prononcée. Code OBS : MB/191113/195108/0 Eliminer les 2 traces visibles de poinçonnement sur le sol de la table élévatrice.		

Fiche n° 1	TABLE PLATE-FORME ELEVATRICE HYDRAULIQUE	N° série : 19332
	Marque : ACI	N°interne : MONTE CHARGE
Date de mise en service : 2009		Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004
Localisation : ENTRE LE NIVEAU -1 ET LE REZ DE CHAUSSEE		
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. VALIER THIERRY		

CARACTERISTIQUES

Energie(s) : hydraulique	C.M.U. (kg) : 3000
Hauteur de levage (m) : 3.26	Marquage Constructeur : CE

ASPECTS DOCUMENTAIRES

Carnet de maintenance

Modification importante : Pas de modification significative mentionnée sur le carnet de maintenance
--

CHARGES ET ESSAIS

Essais : Les essais ont été réalisés avec une charge inférieure à la CMU. Voir actions à entreprendre.

Charge d'essai estimée (kg) : 2000

AVIS GENERAL

Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnés dans le tableau des " actions à entreprendre " auxquelles il y a lieu de remédier.

ACTIONS A ENTREPRENDRE

A.2 - Affichage capacité:

Code OBS : **XY/281010/783580/1**

Afficher lisiblement la charge maximale d'utilisation sur la plateforme et au palier

3.6 - Supports de charge (bras, plate-forme, plateau,):

Code OBS : **MB/210912/152253/0**

Remettre en place le support de charge sur la table élévatrice.

5.2 - Equipements, canalisations:

Code OBS : **MB/210912/152441/0**

Isoler ou déposer une canalisation électrique au dessus du boîtier en entrant dans le local à droite.

11.1b - Limiteurs de course bas des mouvements de levage:

Code OBS : **MB/191113/195554/0**

Régler le dispositif d'arrêt du niveau -1, afin que la table élévatrice ne percute les butées fixes en partie inférieure de la gaine (voir également notre observation concernant les traces de poinçonnement).

11.35 - Dispositifs de protection contre la chute des charges roulantes:

Code OBS : **MB/210912/152656/0**

Remettre en place le support de charge sur la table élévatrice.

12 - CHARGES ET ESSAIS:

Code OBS : **MP/050914/114343/1**

Les essais ont été réalisés avec une charge inférieure à la charge maximale d'utilisation. Toute utilisation à une charge supérieure à la charge d'essai nécessitera la réalisation de nouveaux essais.

Fiche n° 1	TABLE PLATE-FORME ELEVATRICE HYDRAULIQUE	N° série : 19332
	Marque : ACI	N°interne : MONTE CHARGE
Date de mise en service : 2009		Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004
Localisation : ENTRE LE NIVEAU -1 ET LE REZ DE CHAUSSEE		
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. VALIER THIERRY		

13 - AUTRES POINTS:

Code OBS : **XY/281010/783578/1**

Remettre en service l'extraction dans le local

Code OBS : **MB/210912/152942/0**

Rétablir l'éclairage de sécurité dans le local.

Code OBS : **MB/210912/153138/0**

Effectuer le dépoussiérage sous la table élévatrice.

Code OBS : **MB/210912/153343/0**

Mettre en service le verrouillage mécanique de la serrure du rez de chaussée, celle ci devrait se verrouiller après une action de deverrouillage manuelle.

Code OBS : **MB/191113/194320/0**

Remettre en état le support du taquet droit dans la gaine au niveau 0.

Code OBS : **MB/191113/194556/0**

Redresser et renforcer la partie arrière de la table élévatrice,déformation très prononcée.

Code OBS : **MB/191113/195108/0**

Eliminer les 2 traces visibles de poinçonnement sur le sol de la table élévatrice.

POINTS NON VERIFIES

11.2 - Autres limiteurs de course / hors course

Fiche n° 1	TABLE PLATE-FORME ELEVATRICE HYDRAULIQUE	N° série : 19332
	Marque : ACI	N°interne : MONTE CHARGE
Date de mise en service : 2009		Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004
Localisation : ENTRE LE NIVEAU -1 ET LE REZ DE CHAUSSEE		
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. VALIER THIERRY		

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	5 SOURCE D'ENERGIE
SUSPENTES	5.1 Dispositif de séparation générale
APPAREIL DE MESURE UTILISE	5.2 Equipements, canalisations
A ASPECTS DOCUMENTAIRES	8 ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE
A.1 Carnet de maintenance	8.1 Mise en marche / Arrêt normal
A.2 Affichage capacité	8.3 Autres arrêts accessibles (urgence ...)
A.4 Affichage divers (plaques constructeur...)	8.5 Identification des organes de service
A.7 Consignes de sécurité et d'utilisation	8.6 Retour automatique au point neutre
A.8 Déclaration de conformité / Marquage CE	10 MECANISMES
A.17 Rapports de vérification	10.1 Limiteur de vitesse
B CONDUITE ET MANOEUVRE DE L'EQUIPEMENT	10.2 Dispositif d'immobilisation
3 CHARPENTE	10.5 Freins des mouvements concourant au levage
3.6 Supports de charge (bras, plate-forme, plateau, ...)	10.6 Groupes moto-réducteurs, vérins et circuits hydrauliques
	11 DISPOSITIFS DE SECURITE
	11.1a Limiteurs de course haut des mouvements de levage
	11.1b Limiteurs de course bas des mouvements de levage
	11.2 Autres limiteurs de course / hors course
	11.35 Dispositifs de protection contre la chute des charges roulantes
	11.41 Signalisation
	12 CHARGES ET ESSAIS
	13 AUTRES POINTS

«Référentiel» TABLE ELEVATRICE 5