

Champigny sur Marne, le jeudi 5 juin 2014

### OBJET : MAGASIN PDB STALINGRAD

Par la présente, je vous informe que suite au rapport VERITAS n° 114537/1063.10.1.P du 31/03/14, les observations 5 et 6 ont été levées lors de notre intervention du 04/06/14

Pour l'observation 1: un devis à été établi

Pour l'observation 2 : le disjoncteur est dans le local comptage - Les clefs sont disponible via le syndic/le gardien

Pour l'observation 6 : observation levée lors de la visite d'entretien du 16/05/14

Pour l'observation 3 et 7 : la machinerie a été déplacé ; ce local n'est plus utilisé ; nous n'avons pas eu accès au locaux - pas de clef

Pour l'observation 4 : un risque de coupure du réseau ondulé, donc de l'informatique étant présent, un rendez-vous est planifié pour le mercredi 11/06 après fermeture magasin

Fait pour valoir ce que de droit

La direction

**ACelec**  
INSTALLATIONS ELECTRIQUES  
296, rue du Prof. Paul Milliez  
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  
Tél. : 01 48 93 54 15 - Fax : 01 41 79 01 76  
SAS 40 000 Euros - [elec.acelec@fr.oleane.com](mailto:elec.acelec@fr.oleane.com)  
RCS Créteil 301 192 464 - SIRET 301 192 464 00040

