

Champigny sur Marne, le jeudi 28 avril 2016

### OBJET : MAGASIN PDB STALINGRAD

Par la présente, je vous informe que suite au rapport VERITAS n° 114537/1063.12.1.P du 18/04/16, les observations 1, 3, 4 et 7 ont été levées lors de notre intervention du 22/04/16.

Pour l'observation 2 : le disjoncteur est dans le local comptage - Les clefs sont disponible via le syndic/le gardien

Pour l'observation 4 : les divisionnaires sont protégé par le dispositif différentiel 300mA GENERAL ECL 1.

Pour l'observation 5 et 6 : la machinerie a été déplacé ; ce local n'est plus utilisé ; nous n'avons pas eu accès au locaux - pas de clef

Fait pour valoir ce que de droit

La direction

**ADelec**  
INSTALLATIONS ELECTRIQUES  
296, rue du Prof. Paul Milliez  
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  
Tél. : 01 48 93 54 15 - Fax : 01 41 79 01 76  
SAS 40 000 Euros - [elec@elec94.fr](mailto:elec@elec94.fr) - [oleane.com](http://oleane.com)  
RCS Créteil 301 192 464 - SIRET 301 192 464 00040

