

Attest. de capacité : ACO / SQ12309 - 001 Cat. : 1

LA PLATEFORME DU BATIMENT PARIS Stalingrad 220, Boulevard de la Villette 75019 PARIS	Visite d'entretien
---	---------------------------

RAPPORT D'INTERVENTION

Visite du contrat d'entretien Vérification du bon fonctionnement de la cta du sous sol ok.
 verification de l'état des filtre poches quantité quatre à changer ok. Vérification de l'état des courrois quantités deux.
 Verification du bon fonctionnement du split système de la salle informatique + nettoyage du filtre permanent + nettoyage du split ok.
 Verification du bon fonctionnement des aérotherme ok. Vérification du fonctionnement du rideau d'air chaud ok.
 Température extérieure 17°
 Température soufflage à l'arrêt
 Température ambiante 22°

MATÉRIELS CONTRÔLÉS

N° Invent.	Type	Marque	Localisation	Fluide						Températures		
				Nature	Installation	Récupéré	Neuf chargé	Réintroduit	Retourné	Soufflage	Reprise	
001PCL	GEGL	XXXX	?									
001PCLCTA1	CTAO	XXXX	Sous sol, local tec									
002PCL	SSIN	DAIKIN	PARKING-1 / Salle	(x1,46)R41	1,460							
003EXTR	EXTR	XXXX										
004RACE	RACE	XXXX										
005CPCU	CPCU	-	CPCU									
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
006DIV	DIVERS	XXXX										

FOURNITURES UTILISÉES

Intitulé	Qté	Remarque

INTERVENANTS

Technicien	Date
Sébastien GUERIN	09/06/2017
Thierry ROBIN	09/06/2017

CONTRÔLES EFFECTUÉS

Contrôle de température : Extérieure = 17,0 °C / Ambiance = 21,0 °C

SIGNATAIRE

Nom Aid	Prénom Naima	Géoloc. 48.8846111, 2.3676215
Comment.		