

CLIENT : 7510962 024
GRP : PLAT
CNT : 1005567/21 C1
COD. IMP. : 14623



AGENCE DE PARIS CENTRE - paris-centre@desautel.fr - Tél : 0141941140 Fax : 0141941149

REF CLI :

Facturation :
LA PLATEFORME DU BATIMENT
IMMEUBLE LE MAGELLAN
7 RUE BENJAMIN CONSTANT
75019 PARIS

Intervention :
LA PLATEFORME DU BATIMENT
ANGLE BOULEVARD DE VILLETTE
RUE DE KABYLIE
75019 PARIS
Tél : 01533356600


Ag.Sect. 14/140
Type inter. VERIF
Tech. 992 4635
Date prév. 01/05/2018
Fréquence 12M
INSTALLATION 1 N4 OUI N5 NON

- RIN° : 02550916

Page : 1 / 4

7040037V	ESTAMPILLE COMPLEMENT QUINQUENAL	1
0323006	CHARGE MAINTENANCE EXT. E6A15	
0324206	CHARGE MAINTENANCE EXT. E6A15 EV	
0323009	CHARGE MAINTENANCE EXT. E9A1	
0324209	CHARGE MAINTENANCE EXT. E9A1 EV	
032700.	CHARGE EXT. .. AUTRE MARQUE (6/9L)	
0322006	CHARGE MAINTENANCE EXT. 6KG ABC	
0322009	CHARGE MAINTENANCE EXT. 9KG ABC	1
1080125	CHARGE MAINTENANCE EXT. D9E/DD6E	
0230250	DOSE NEUTRALIS. MICROBIO 6ML E6/9	
9000001	HEURE DE MAIN D'OEUVRE TECHNICIEN	
9000004	POSE ET MISE EN SERVICE EXT.	
9000045	DEPOSE / REPOSE EXTINCTEUR	
9000044	NUMEROTATION EXTINCTEUR SIMPLE	
9000088	NUMEROTATION EXTINCTEUR DOUBLE	
900038M	MISE A JOUR REGISTRE DE SECURITE	
9000099	DENATURATION POUORE - LE KG	9
9000099A	DENATURATION ADDITIF - DOSE	
9000050	PETITES FOURNITURES DIVERSES	
0306890	SCELLE MILLESIME POSE	1
0312250	JOINT CRAUTCHOU E-P/6-9	1
0312410	JOINT FIBRE CO2 5KG	1
0312340	JOINT TORIQUE-N12-NITRILE-CO2 2KG	1
0381050	JOINT E-P/ PORTATIF AUTRE MARQUE	
0312261	JOINT CRAUTCH. BOUCHON EXT S/ROUES	
0312346	JOINT TORIQUE M18 E-P/6-9 UNITE	
0307696	OPERCULE ALU M18 P/6-9	
0307697	OPERCULE PLAST. M18 E/6-9	
03104..	CARTOUCHE CO2 G	
03104..	CARTOUCHE CO2 G	
0307790	PERCUTEUR EXT PORTATIFS E-P	
0307689	OPERCULE ETANCHEITE EXT S/ROUES	
0311765	GOUPILLE DE SECURITE BLEUE	
0311766	GOUPILLE DE SECURITE JAUNE	
0311750	GOUPILLE DE SECURITE ZINGUEE	
0381100	GOUPILLE E-P PORTATIF AUTRE MARQUE	
0313940	TAMIS LANCE PULVERISATRICE (E6-E9)	
0313941	TAMIS EXT S/ROUES (E45-E85)	
0310932	COLLIER DE SERRAGE TUYAU EXT PORT	
0311470	ECROU BORGNE ZINGUE M8	
0313801	SUPPORT MURAL EXT PORTATIFS E-P	

SPOOL 39 439 263 - 1 - CDMA



Date de fin d'intervention : 06/07/2018
Registre de sécurité signé (O/N) : O
Code, signature technicien

Nom, cachet et signature client

[Signature]

LA PLATEFORME DU BATIMENT
220 Bd de la Villette
75019 PARIS

TEL : 01 53 36 56 00

FAX : 01 53 36 00 00

RC S PARIS 403 104 250

EXEMPLAIRE SIEGE

CONSIGNES :
CONTACT : MR BARATELLA

OBSERVATIONS :

A Faire devis :

- plan d'évacuation vers local à risque à par
ce extincteurs manquants

- plan d'évacuation vers étage à risque à par
ce extincteurs manquants

et plan d'intervention

- 1 extincteur EGA choc aux

CLIENT : 7510962 024
GRP. : PLAT
CNT. : 1005567/21 C1
D. IMP. : 14623
EFF. CLI. :
Facturation :
LA PLATEFO
IMMEUBLE L
7 RUE BENJAI
75019 PARIS

Facturation : Interv
LA PLATEFORME DU BATIMENT
IMMEUBLE LE MAGELLAN
7 RUE BENJAMIN CONSTANT
75019 PARIS

LA PLATEFORME DU BATIMENT
ANGLE BOULEVARD DE VILLETTE
RUE DE KABYLIE
75019 PARIS
Tél : 0153365600

Ag.Sect. 14/140
Type inter. VERIF
Tech. ~~302-41~~
Date prév. 01/05/2
Fréquence 12M

- RI N° : 02550916

Page: 3 / 4

AGENCE DE PARIS CENTRE - paris-centre@desautel.fr - Tél : 0141941140 Fax : 0141941149

INSTALLATION 1	N4 OUI	N5 NON

	LOCALISATION / COMMENT	TOUTES LES COLONNES SONT A COMPLETER	DATE DE MISE EN ŒUVRE	N° D'ORDRE	INSTALLATION 1	N4 OUI	N5 NON	Page : 3 / 4
	LOCALISATION / COMMENT	RUE	DE	01/02/14				
017	CIRCULATION ASCENSSEUR RDC	E9A	DE	01/02/14				
018	CIRCULATION MONTE CHARGE	P9ABC	DE	01/02/13				
019	SORTIE SECOURS PEINTURE	P9ABC	DE	01/02/14				
020	QUAI LIVRAISON	E9A	DE	01/02/14				
021	QUAI LIVRAISON	P9ABC	DE	01/02/14				
022	ENTREE RESERVE -1	E9A	DE	01/02/14				
023	NIVEAU RESERVE BALLON	E9A	DE	01/02/14				
024	NIVEAU RESERVE COTE RIA	E9A	DE	01/02/14				
025	NIVEAU RESERVE BAIGNOIR	E9A	DE	01/02/14				
026	DECOUPE BOIS	C2	DE	01/02/14				
027	DECOUPE BOIS	E9A	DE	01/02/14				
028	CIRCULATION STOCK BOIS	E9A	DE	01/02/14				
029	RESERVE -1 SOLVANT GROUPE	P9ABC	DE	01/02/14				
030	RESERVE -1 COTE CTA	C5	DE	01/02/14				
031	TGBT -1 RESERVE	C5	DE	01/02/14				
032	COTE MONTE CHARGE	C2	DE	01/02/14				
033	DANS RESERVE -2	E9A	DE	01/02/14				
034	PARKING -2 PLACE 12	P6ABC	DE	01/01/15				
035	PARKING -2 PLACE 01	P9ABC	DE	01/02/14				
036	PARKING -2 PLACE 28	P6ABC	DE	01/01/17				
037	LOCAL TECHNIQUE MONTE CHARGE	C2	DE	01/02/14				
038	MACHINERIE PARKING	C2	DE	01/02/14				
039	DANS RESERVE -2	E9A	DE	01/02/14				
040	NIVEAU TGBT PEINTURE RDC	C2	DE	01/02/14				
041	PARKING -2 COTE 07	P9ABC	DE	01/01/17				
042	PARKING -2 COTE 19	P9ABC	DE	01/01/17				
R001	SV 1ER ELECTRICIEN	RIA25/30						
R002	SV 1ER COTE ASCENSSEUR	RIA25/30						
R003	SV RDC COTE CAISSE	RIA25/30						
R004	SV SERRURERIE	RIA25/30						
R005	SV RDC PLOMBERIE	RIA25/30						
R006	SV RDC PEINTURE	RIA33/30						
R007	SV RDC COTE QUAI	RIA33/30						
R008	RESERVE -1	RIA33/30						
R009	RESERVE -1	RIA33/30						
R010	RESERVE -1	RIA33/30						
R011	RESERVE -1	RIA33/30						
R012	RESERVE -1	RIA33/30						



- RI N° : 02550916
Page : 4 / 4

Page: 4 / 4

Pression dynamique au RIA le plus défavorisé : 3,06 bars, RIA N° 2, localisation : 1^{er} étage

bars, RIA N° 2

localisation: