

Attest. de capacité : ACO / SQ12309 - 001 Cat. : 1

LA PLATEFORME DU BATIMENT

PARIS Stalingrad

220, Boulevard de la Villette
75019 PARIS

Demande client :

Motif :

Finir le CE sur le groupe d'eau glacée et remise en route de celui-ci - OT7507823

RAPPORT D'INTERVENTION

Visite du contrat d'entretien.
Remise en route du groupe froid Lennox.
Remplissage du circuit d'eau.
Vérification des températures, et de la pression d'eau.
Pression au ballon 4b
Pression au groupe 1.2b
Relevé des températures
Entrée d'eau 8°C
Retour d'eau 10°C
Soufflage 16°C
Ambiance 21°C
Extérieur 29°C

FOURNITURES UTILISÉES

Intitulé	Qté	Remarque

TEMPS PASSÉ

Technicien	Arrivée	Départ
Steven LEONARD	28/05/2018 13h15	28/05/2018 15h13
Thierry ROBIN	28/05/2018 13h15	28/05/2018 14h39
Thierry ROBIN	28/05/2018 14h59	28/05/2018 15h20

CONTRÔLES EFFECTUÉS

- | | |
|---|---|
| ☒ Contrôle de température : Extérieure = 29,0 °C / Ambiance = 21,0 °C
☒ Registre de sécurité : Signé | ☒ Contrôle de tension |
|---|---|

SIGNATAIRE

Nom Aid	Prénom Naima	Géoloc. 48.8845138, 2.3673624
Comment.		