

Attest. de capacité : ACO / SQ12309 - 001 Cat. : 1

**LA PLATEFORME DU BATIMENT**  
**PARIS Stalingrad**  
220, Boulevard de la Villette  
75019 PARIS

**Visite d'entretien**

**RAPPORT D'INTERVENTION**

Visite du contrat d'entretien  
Vérification du bon fonctionnement du split du local informatique.  
Dépoussiérage des filtres permanent du split.  
Vérification de l'état des bouches de soufflage.  
Vérification du bon fonctionnement du groupe à eau glacé. on a remis de l'eau dans le groupe eau glacé. a notre départ au 1er étage sa souffle à 16,5°C et rdc 18°C.  
Vérification du bon fonctionnement de la CTA du local technique et nous avons passé de la pompe 2 à la pompe 1.  
Vérification de la températures eau glacé aller retour elle et à 8° ok

**FOURNITURES UTILISÉES**

Intitulé	Qté	Remarque

**INTERVENANTS**

Technicien	Date
Steven LEONARD	26/07/2018
Sébastien GUERIN	26/07/2018

**CONTRÔLES EFFECTUÉS**

Contrôle de température : Extérieure = 30,0 °C / Ambiance = 24,0 °C     Registre de sécurité : Signé

**SIGNATAIRE**

<b>Nom</b> Aid	<b>Prénom</b> Naïma	<b>Géoloc.</b> 48.8845454, 2.3673838
<b>Comment.</b>		