

FROID CLIMATISATION

| N° Facture | F 80 58770 | LA PLATEFORME DU BATIMENT | | |
|---|--|---|---|------------|
| Date | 21/07/2021 | Immeuble Le Magellan Rue Benjamin Constant 75927 PARIS cedex 19 | | |
| N° Client | 27PLATPAR | N° TVA Intracommunautaire : FR85403104250 | | |
| N° OT | 75 11675 | Site | LA PLATEFORME DU BATIMENT PARIS Stalingrad | |
| N° Affaire | C215637 | | | |
| Activ. Secteur | 57/75/G/ECA | | | |
| Interlocuteur | Laurence FORTÉ | | | |
| Réf. de cde | | | | |
| Objet | OT N°7511675 du 05/07/2021 CONTRAT DE MAINTENANCE C21/5637 - FORFAIT TRIMESTRIEL | | | |
| Code | Désignation | Quantité | Prix unit. | Prix total |
| | Contrat d'entretien | 1,00 | 495,00 | 495,00 |
| <p style="color: red;">Acp 2107 ad 613</p> <p style="color: blue;">613200 2529 058 1596 (4)</p> <p style="color: blue;">FC 21057</p> <p style="color: blue;">3TR 21</p> | | | | |
| Conditions de règlement | Virement à 45 jours fin de mois | Montant HT | 495,00 € | |
| | Escompte 1 % par mois pour le règlement anticipé. Intérêts de retard 1,3 % par mois. Indemnité forfaitaire de recouvrement 40 €. | TVA 20,00 % | 99,00 € | |
| | | Montant TTC | 594,00 € | |
| RIB | RIB : 20041 01008 2875531S029 68 - LA BANQUE POSTALE IBAN : FR65 2004 1010 0828 7553 1S02 968 - BIC : PSSTFRPPMAR | | | |

SOCIÉTÉ DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN FRIGORIFIQUE

Attest. de capacité : ACO / SQ12296 - 002

| | |
|---|---------------------------|
| <p>LA PLATEFORME DU BATIMENT PARIS Stalingrad 220, Boulevard de la Villette 75019 PARIS</p> | <p>Visite d'entretien</p> |
|---|---------------------------|

RAPPORT D'INTERVENTION

Visite d'entretien climatisation.
 Verification du bon fonctionnement de la cta, remplacement des 4 filtres poche (matériel sur site) vérification des courroies ok.
 Verification du bon fonctionnement du split mural local info,
 Verification du bon fonctionnement du groupe extérieur ok ras.
 Verification du bon fonctionnement du groupe froid ok.

FOURNITURES UTILISÉES

| Intitulé | Qté | Remarque |
|----------|-----|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

INTERVENANTS

| Technicien | Date |
|------------------|------------|
| Yassine BOUMAIZA | 05/07/2021 |
| Sébastien GUERIN | 05/07/2021 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

CONTRÔLES EFFECTUÉS

Contrôle de température : Extérieure = 17,0 °C / Ambiance = 21,0 °C Registre de sécurité : Signé

SIGNATAIRE

| | | |
|-------------------|-----------------------|---|
| Nom Legris | Prénom Cyrille | Géoloc. 48.884628, 2.367585 |
| Comment. | |  |