



Adresse de facturation :

LA PLATEFORME DU BATIMENT
IMMEUBLE LE MAGELLAN
7 RUE BENJAMIN CONSTANT
75019 PARIS

FCx3599J

envoi des factures par mail :

Frais_generaux.pdb@laplateforme.com

Destination :

LA PLATEFORME DU BATIMENT
IMMEUBLE LE MAGELLAN
7 RUE BENJAMIN CONSTANT
75019 PARIS

REPU LE 06 OCT. 2023

S.A.S. au capital de 3.500.000 €

PARC D'ENTREPRISES - B.P. 9 - 01121 MONTLUEL CEDEX FRANCE

TÉL. + 33 (0)4 72 25 33 00 - FAX + 33 (0)4 72 25 33 33

E-mail : comptabilite@desautel.fr - Site : www.desautel.fr

LA BANQUE POSTALE - IBAN : FR 03 2004 1010 0700 5543 0Y03 856 - BIC : PSSTFRPPLYO

SIÈGE SOCIAL : 99, RUE PIERRE CORNEILLE - 69003 LYON

SIRET 955 503 982 00014 R.C.S. LYON - Code APE 4659B - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 65 955 503 982

DÉCLARATION D'EXISTENCE 82 89 00 309 69

FACTURE N° : FC230913661

Date : 30-09-23

Client : 7510962

6152 2530 058 1596 M
FC122

Page : 1 / 2

| Descriptif | PU HT | Qté | Unité | Total HT | Dev | CT |
|--|---|-------|-------|----------|-----|-----|
| Intervention N° 03498606-001 du 04/09/23 Nos réf. : 1005567/21 (Agent : 45322) | | | | | | |
| Vos réf. : COM0000172 | | | | | | |
| Implantation : 14623 | | | | | | |
| LA PLATEFORME DU BATIMENT ANGLE BOULEVARD DE VILLETTE RUE DE KABYLIE 75019 PARIS | | | | | | |
| 140 8030220 | VERIF. BAC A SABLE | 2,55 | 1 UN | 2,55 | EUR | 005 |
| 140 8030230 | VERIF. COUVERTURE ANTI-FEU | 2,55 | 1 UN | 2,55 | EUR | 005 |
| 140 8030100 | VERIF. EXT. AUTOMATIQUE | 8,51 | 1 UN | 8,51 | EUR | 005 |
| 140 8030030 | VERIF. EXT. PORT. CO2 | 2,83 | 7 UN | 19,81 | EUR | 005 |
| 140 8030010 | VERIF. EXT. PORT. EAU | 2,83 | 21 UN | 59,43 | EUR | 005 |
| 140 8030020 | VERIF. EXT. PORT. POUVRE | 2,83 | 7 UN | 19,81 | EUR | 005 |
| 140 9000016A | COMPLEMENT QUINQUENNAL VERIF.EXT.PORTATIF | 5,18 | 2 UN | 10,36 | EUR | 005 |
| 140 8030300 | VERIF. GONDOLE A SOLVANT | 11,35 | 5 UN | 56,75 | EUR | 005 |
| 140 8030150 | CONTROLE POSTE RIA | 8,00 | 14 UN | 112,00 | EUR | 005 |
| 140 0324206 | CHARGE MAINTENANCE EXT.6A15 EV | 19,37 | 4 UN | 77,48 | EUR | 005 |
| 140 0322006 | CHARGE MAINTENANCE EXT.6KG ABC | 20,27 | 1 UN | 20,27 | EUR | 005 |
| 140 0324209 | CHARGE MAINTENANCE EXT.E9A1 EV | 20,46 | 8 UN | 163,68 | EUR | 005 |
| 140 9000099B | DENATURATION SPARKLET | 3,97 | 7 UN | 27,79 | EUR | 005 |
| 140 0221006 | RECHARGEMENT EXTINCTEUR 6KG ABC | 24,46 | 1 UN | 24,46 | EUR | 005 |
| 140 9000045 | DEPOSE ET/OU REPOSE EXTINCTEUR | 2,83 | 13 UN | 36,79 | EUR | 005 |
| 140 90000042 | REMISE EN PLACE EXTINCTEUR | 1,71 | 3 UN | 5,13 | EUR | 005 |
| 140 0230250 | DOSE NEUTRALISANT MICROBIO 6ML POUR EXT.E6/9 | 1,07 | 19 UN | 20,33 | EUR | 005 |
| 140 0306890 | SCELLE MILLESIME POSE | | 55 UN | | | |
| 140 0306990 | TEMOIN SURETE VIGI'CLIP POSE | 1,64 | 28 UN | 45,92 | EUR | 005 |
| 140 0307696 | OPERCULE EXT.PORTATIF POUVRE (FILM ALUMINIUM) | 2,06 | 7 UN | 14,42 | EUR | 005 |
| 140 0307697 | OPERCULE EXT.PORTATIF EAU (FILM PLASTIQUE BLANC) | 2,06 | 20 UN | 41,20 | EUR | 005 |
| 140 0307790 | PERCUTEUR EXT. PORT. P-E | 7,26 | 7 UN | 50,82 | EUR | 005 |
| 140 0308184 | SOUFFL.AVEC TUYAU P9-GD-P6P P9P EN (MOD.K) | 18,96 | 1 UN | 18,96 | EUR | 005 |
| 140 0308508 | TROMBLON CO2 2KG TRILOBE (TROMBLON SEUL) | 12,54 | 8 UN | 100,32 | EUR | 005 |
| 140 03085232 | TROMBLON CO2 5KG TRILOBE AVEC FLEXIBLE/ SAV | 35,15 | 2 UN | 70,30 | EUR | 005 |
| 140 0310473 | CART.CO2 60G-DIAM.34-FIL.D15 (EXT.P3P-E6-E9 EN) | 12,69 | 6 UN | 76,14 | EUR | 005 |
| 140 0310493 | CART.CO2 120G-DIAM.34-FIL.D15 (EXT.P6) | 16,15 | 1 UN | 16,15 | EUR | 005 |
| 140 0312250 | JOINT CAOUTCHOUC -EXT. P-E 6-9 P25 | | 27 UN | | | |
| 140 0312340 | JOINT TORIQUE N.12 -NITRILE- 80 SHORES (EXT. CO2 2KG) | | 7 UN | | | |
| 140 0312346 | JOINT TORIQUE POUR RACCORD M18 EXT. P-E A L'UNITE (SACHET 25) | | 27 UN | | | |
| 140 0312470 | LANCE PULVERISATRICE POUR EXT. E6/E9 | 28,20 | 2 UN | 56,40 | EUR | 005 |

Conditions Générales de Vente : Toute contestation devra être portée devant le Tribunal de Commerce de Lyon seul compétent.

Les marchandises vendues restent la propriété du vendeur jusqu'au complet paiement de leur prix. Le vendeur se réserve le droit de les reprendre au cas où elles ne seraient pas payées à l'échéance (Loi N° 80-335 du 15 mai 1980).

Paiement anticipé : escompte de 0,2% du montant T.T.C. par mois. Retard de paiement : pénalité de 3 fois le taux de l'intérêt légal (Article 1441-6 Loi LME).

De convention expresse, le défaut de paiement d'une seule échéance ou le manquement quelconque à l'une des obligations mises à la charge de l'acheteur :

a - "entraîne" : 1) L'exigibilité immédiate de toutes sommes restant dues, quel que soit le mode et le terme de paiement initialement prévu.

2) A titre de clause pénale, le paiement d'une indemnité égale à 15% des sommes dues, outre les dommages-intérêts, intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels avec un minimum forfaitaire de 200 € par échéance.

b - "Autorise la Société Desautel à souscrire à de nouvelles livraisons".

T.V.A. acquittée sur débits et/ou encaissements.



S.A.S. au capital de 3.500.000 €

PARC D'ENTREPRISES - B.P. 9 - 01121 MONTLUEL CEDEX FRANCE

TÉL. + 33 (0)4 72 25 33 00 - FAX + 33 (0)4 72 25 33 33

E-mail : comptabilite@desautel.fr - Site : www.desautel.fr

LA BANQUE POSTALE - IBAN : FR 03 2004 1010 0700 5543 0Y03 856 - BIC : PSSTFRPPLYO

SIÈGE SOCIAL : 99, RUE PIERRE CORNEILLE - 69003 LYON

SIRET 955 503 982 00014 R.G.S. LYON - Code APE 4629B - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 65 955 503 982

DÉCLARATION D'EXISTENCE 02 69 00 309 69

Adresse de facturation :

LA PLATEFORME DU BATIMENT
IMMEUBLE LE MAGELLAN
7 RUE BENJAMIN CONSTANT
75019 PARIS

envoi des factures par mail :

Frais_generaux.pdb@laplateforme.com

FACTURE N° : FC230913661

Date : 30-09-23

Client : 7510962

Destination :

LA PLATEFORME DU BATIMENT
IMMEUBLE LE MAGELLAN
7 RUE BENJAMIN CONSTANT
75019 PARIS

Page : 2 / 2

| | Descriptif | PU HT | Qté | Unité | Total HT | Dev | CT |
|--------------|---|-------|-----|-------|-----------------|-----|-----|
| 140 0313801 | SUPPORT MURAL /EXT.PORTATIF | 2,16 | 6 | UN | 12,96 | EUR | 005 |
| 140 0313866 | SUPPORT MURAL CO2 2KG ET 5KG | 3,63 | 1 | UN | 3,63 | EUR | 005 |
| 140 0313940 | TAMIS(LANCE PULVERISATRICE) | 1,39 | 6 | UN | 8,34 | EUR | 005 |
| 140 0382100 | JOINT 66X57 EP.5MM /EXT.E-P ROT + PARFLAM | 3,50 | 5 | UN | 17,50 | EUR | 005 |
| 140 7040037V | ETIQUETTE MAINTENANCE QUINQUENNALE/EXT | 0,62 | 2 | UN | 1,24 | EUR | 005 |
| 140 9000099 | DENATURATION POUDRE - LE KG - | 1,02 | 6 | UN | 6,12 | EUR | 005 |
| 140 9000099A | DENATURATION DOSE ADDITIF | 7,37 | 12 | UN | 88,44 | EUR | 005 |
| 140 9000051 | POSE SIGNALISATION | 1,71 | 5 | UN | 8,55 | EUR | 005 |
| 140 9000050 | PETITES FOURNITURES DIVERSES | | 1 | UN | | | |
| 140 9000061 | DEPOT DE DOSSIER DE CONFORMITE Q4 APSAD | 18,16 | 1 | UN | 18,16 | EUR | 005 |
| | Sous-total : | | | | 1.323,27 | | |

Intervention N° 03498606-002 du 04/09/23 Nos réf. : 1005567/21 (Agent : 45322 22912)

Implantation : 14623

LA PLATEFORME DU BATIMENT ANGLE BOULEVARD DE VILLETTE RUE DE KABYLIE 75019 PARIS

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|---|----|---------------|-----|-----|
| 140 9000088 | NUMEROTATION EXTING./DOUBLE (CHIFFRES INCLUS) | 2,22 | 2 | UN | 4,44 | EUR | 005 |
| 140 9000033 | REPRISE REFORME EXTING. PORTATIF | 7,36 | 6 | UN | 44,16 | EUR | 005 |
| 140 0121075A | EXTINCT.POUDRE ABC P6P EN -R- | 56,05 | 2 | UN | 112,10 | EUR | 005 |
| 140 0240402 | ECHANGE STANDARD CO2 2KG (DESAUTEL) | 43,30 | 3 | UN | 129,90 | EUR | 005 |
| 140 0240406 | ECHANGE STANDARD CO2 5KG (DESAUTEL) | 52,79 | 1 | UN | 52,79 | EUR | 005 |
| 140 9000004 | MISE EN SERVICE ET POSE EXTINGEUR | 2,83 | 6 | UN | 16,98 | EUR | 005 |
| | Sous-total : | | | | 360,37 | | |

REGLEMENT : Bque Populaire Loire Lyonnais

IBAN : FR76 1680 7004 0000 2017 5916 802 - BIC : CCBPFRPPGRE

| Port | Emballage | FF | Base HT | CT | %Tva | Tva+Taxe | Total HT | Total TTC | Dev | |
|------|-----------|----|----------|-----|-------|----------|---------------|-----------|----------|-----|
| | | | 1.683,64 | 005 | 20,00 | 336,73 | Total facture | 1.683,64 | 2.020,37 | EUR |

Règlement : Virement 60j AU 29-11-23

Net à payer

2.020,37

EUR

TVA acquittée sur les encaissements

Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40€

R-2-FGARB-ENT-14-FC230913661-1
PLAT-E

Conditions Générales de Vente : Toute contestation devra être portée devant le Tribunal de Commerce de Lyon seul compétent.

Les marchandises vendues restent la propriété du vendeur jusqu'au complet paiement de leur prix. Le vendeur se réserve le droit de les reprendre au cas où elles ne seraient pas payées à l'échéance (Loi N° 80-335 du 15 mai 1980).

Paiement anticipé : escompte de 0,2% du montant T.T.C. par mois. Retard de paiement : pénalité de 3 fois le taux de l'intérêt légal (Article L441-6 loi IME).

De convention expresse, le défaut de paiement d'une seule échéance ou le manquement quelconque à l'une des obligations mises à la charge de l'acheteur :

a - "entraîne" : 1) L'exigibilité immédiate de toutes sommes restant dues, quel que soit le mode et le terme de paiement initialement prévu.

2) A titre de clause pénale, le paiement d'une indemnité égale à 15% des sommes dues, outre les dommages-intérêts, intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels avec un minimum forfaitaire de 200€ par créance.

b - "Autorise la Société Desautel à surseoir à de nouvelles livraisons".

T.V.A. acquittée sur débits et/ou encaissements.

NOM DU VERIFICATEUR : FRANCIS VIARDOT

CODE : 45322

CODE CLIENT (C)

7510962

CLIENT LIVRÉ (CL)

024

N° CONTRAT (No Cnt)

1005567/21

AGENCE

SECTEUR

NOM ET ADRESSE D'INTERVENTION : LA PLATEFORME DU BATIMENT, ANGLE BOULEVARD DE VILLETTE, RUE DE KABYLIE, 75019, PARIS

 Aucune modification sur l'installation depuis la dernière vérification

 Des modifications sur l'installation depuis la dernière vérification

 1 – Augmentation de la surface

 Surface : m²

 Plans : oui non

 2 – Modification des locaux : création de niveaux, mezzanines

 Surface : m²

 Plans : oui non

 3 – Nouvelle activité dans locaux

 Laquelle : Industrielle Tertiaire

 4 – Création de tableaux électriques

Nombre :

 5 – Création de compresseur, groupe électrogène, transfo TGBT, machinerie ascenseur, monte charge

Nombre :

 6 – Modification de la chaufferie (fuel, gaz)

 Gaz Fuel

Nombre de brûleurs :

 7 – Création, augmentation des stocks liquides inflammables

 Surface : m² Volume : l/kg

 Extérieur Intérieur

 Aérien Enterré

 8 – Création, augmentation de stockage en hauteur + 3m

 Surface > à 400 m² oui non

 Surface > à 1000 m² oui non

 9 – Création, augmentation de stockage extérieur divers de matériaux combustibles situé à – 10m des bâtiments

 Surface : m²
 10 – Création, augmentation de la surface des travaux utilisant des produits inflammables

 Surface > à 30 m²
 11 – Création d'îlot, augmentation du nombre d'appareil de distribution de carburants

Nombre d'îlots :

Nombre d'appareils de distribution en + :

 12 – Nombre d'extincteurs différent

 En plus En moins

Combien :

 13 – Changement de type d'extincteurs (EP, PP, CO2)

Observations :

 14 – Améliorations proposées constatées sur place. Lesquelles ? :

CADRE RESERVÉ AU CLIENT

Date, cachet, nom, fonction

BERJONVAL

04/09/2023



CADRE RESERVÉ A L'AGENCE

Date, cachet, nom, fonction

FRANCIS VIARDOT

04/09/2023



CADRE RESERVÉ AU SIEGE

Date, cachet, nom, fonction



DEMANDE D'INTERVENTION

N° **COM0000172**

| | |
|--|----------------------------|
| Responsable Service Support SIEGE : | Maintenance |
| Email : maintenance.laplateforme@saint-gobain | Téléphone : 01 42 03 85 87 |

Veuillez prendre contact avec le permanent du magasin afin de convenir d'un rendez-vous.
Ensuite, veuillez nous informer de la date convenue par retour de mail.

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ADRESSE D'INTERVENTION : | 220, boulevard de la Villette |
| CODE POSTAL : | 75019 |
| VILLE : | PARIS |
| TEL : | 01 53 36 56 00 |
| DIRECTEUR DU MAGASIN : | MURAT GENC |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Demandeur | Myriam DIBY |
| Date de la demande : | 11/07/2023 |

Suite à notre audit du 4/07/2023, nous souhaitons une intervention pour tester le RIA le plus défavorisé.

Merci par avance.

| | |
|----------------------|---------------------|
| Intervenant : | DESAUTEL/024 |
|----------------------|---------------------|

Rappels aux intervenants :

- Avant toutes interventions, vous devez :

Avoir pris rendez-vous avec le site et avoir confirmé par mail au service du SIÈGE.

Remplir le plan de prévention (à demander sur site auprès du permanent), le permis feu et tout autre document si nécessaire.

- Pour toutes interventions, vous devez :

Avoir les autorisations et habilitations nécessaires : CACES et les éléments de protection nécessaires à leurs usages (pour les éleveurs : casques, harnais, longes, ...) Habilitation ELECTRIQUE BR pour accéder aux différentes armoires électriques, ...

Porter vos équipements de protection (Chaussures de sécurité, gilet fluo, gants, ...)

AGENCE PARIS CENTRE
 paris-centre@desautel.fr
 Tél : 01.41.94.11.40

| | | | |
|----------------|--|-----------------|--|
| CODE CLIENT : | 7510962 - 024 | CONTRAT : | 1005567/21 |
| FACTURATION : | LA PLATEFORME DU BATIMENT, IMMEUBLE LE MAGELLAN, 7 RUE BENJAMIN CONSTANT, 75019 PARIS | RISQUE : | LA PLATEFORME DU BATIMENT, ANGLE BOULEVARD DE VILLETTE, RUE DE KABYLIE, 75019 PARIS |
| CODE IMPLANT : | 14623 | TEL : | 0153365600 |
| REF. CLIENT : | COM0000172 | EMAIL : | sophie.berjonval@laplateforme.com |
| REF. INTERNE : | | CERTIFICATION : | N4 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------|--|---|------------------------------|-----|
| TECHNICIEN(S) : | 45322 | - | - | Registre de sécurité signé : | Oui |
| Date de fin d'intervention : | 04-09-2023 | Devis à établir après maintenance préventive : | | | Oui |

VÉRIFICATIONS RÉALISÉES

| ARTICLE | DESIGNATION | QTE |
|----------|--------------------------------|-------|
| 8030010 | VERIF. EXT. PORT. EAU | 21.00 |
| 8030020 | VERIF. EXT. PORT. POWDRE | 7.00 |
| 8030030 | VERIF. EXT. PORT. CO2 | 7.00 |
| 8030100 | VERIF. EXT. AUTOMATIQUE | 1.00 |
| 8030150 | CONTROLE POSTE RIA | 14.00 |
| 8030220 | VERIF. BAC A SABLE | 1.00 |
| 8030230 | VERIF. COUVERTURE ANTI-FEU | 1.00 |
| 8030300 | VERIF. GONDOLE A SOLVANT | 5.00 |
| 9000016A | COMPL. QUINQ. VERIF. EXT. PORT | 2.00 |

OPÉRATIONS RÉALISÉES ET PIÈCES DÉTACHÉES REMPLACÉES

| ARTICLE | DESIGNATION | QTE |
|----------|---|-------|
| 0221006 | RECHARGE EXTING. 6KG ABC | 1.00 |
| 0230250 | DOSE NEUTRALISANT MICROBIO 6ML POUR EXT.E6/9 | 19.00 |
| 0306890 | SCELLE MILLESIME POSE | 55.00 |
| 0306990 | TEMOIN SURETE VIGI'CLIP POSE | 28.00 |
| 0307696 | OPERCULE EXT.PORTATIF POWDRE (FILM ALUMINIUM) | 7.00 |
| 0307697 | OPERCULE EXT.PORTATIF EAU (FILM PLASTIQUE BLANC) | 20.00 |
| 0307790 | PERCUTEUR EXT. PORT. P-E | 7.00 |
| 0308184 | SOUFFL.AVEC TUYAU P9-GD-P6P P9P EN (MOD.K) | 1.00 |
| 0308508 | TROMBLON CO2 2KG TRILOBE (TROMBLON SEUL) | 8.00 |
| 03085232 | TROMBLON CO2 5KG TRILOBE AVEC FLEXIBLE/ SAV | 2.00 |
| 0310473 | CART.CO2 60G-DIAM.34-FIL.D15 (EXT.P3P-E6-E9 EN) | 6.00 |
| 0310493 | CART.CO2 120G-DIAM.34-FIL.D15 (EXT.P6) | 1.00 |
| 0312250 | JOINT CAOUTCHOUC -EXT. P-E 6-9 P25 | 27.00 |
| 0312340 | JOINT TORIQUE N.12 -NITRILE- 80 SHORES (EXT. CO2 2KG) | 7.00 |
| 0312346 | JOINT TORIQUE POUR RACCORD M18 EXT. P-E A L'UNITE (SACHET 25) | 27.00 |
| 0312470 | LANCE PULVERISATRICE POUR EXT. E6/E9 | 2.00 |
| 0313801 | SUPPORT MURAL /EXT.PORTATIF | 6.00 |
| 0313866 | SUPPORT MURAL CO2 2KG ET 5KG | 1.00 |

AGENCE PARIS CENTRE
 paris-centre@desautel.fr
 Tél : 01.41.94.11.40

OPÉRATIONS RÉALISÉES ET PIÈCES DÉTACHÉES REMPLACÉES (SUITE)

| ARTICLE | DESIGNATION | QTE |
|----------|---|-------|
| 0313940 | TAMIS(LANCE PULVERISATRICE) | 6.00 |
| 0322006 | CHARGE MAINTENANCE 6KG ABC | 1.00 |
| 0324206 | CHARGE MAINTENANCE 6L ADDITIF | 4.00 |
| 0324209 | CHARGE MAINTENANCE 9L ADDITIF | 8.00 |
| 0382100 | JOINT 66X57 EP.5MM /EXT.E-P ROT + PARFLAM | 5.00 |
| 7040037V | ETIQUETTE MAINTENANCE QUINQUENNALE/EXT | 2.00 |
| 9000042 | REMISE EN PLACE EXTINCTEUR | 3.00 |
| 9000045 | REPOSE/DEPOSE EXTINCT. | 13.00 |
| 9000051 | POSE SIGNALISATION | 5.00 |
| 9000099 | DENATURATION POUDRE - LE KG - | 6.00 |
| 9000099A | DENATURATION DOSE ADDITIF | 12.00 |
| 9000099B | DENATURATION SPAKLET | 7.00 |

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

| ARTICLE | DESIGNATION | QTE | CODE(S) PANNE(S)† |
|----------|-------------------------------------|------|-------------------|
| 0121075A | EXTINCT.POUDRE ABC P6P EN -R- | 2.00 | P10A |
| 0240402 | ECHANGE STANDARD CO2 2KG (DESAUTEL) | 3.00 | AREQ |
| 0240406 | ECHANGE STANDARD CO2 5KG (DESAUTEL) | 1.00 | AREQ |
| 9000004 | POSE ET MISE EN SERV.EXT.PORT. | 6.00 | |
| 9000033 | REPRISE REFORME EXT. (DEPOSE) | 6.00 | |
| 9000088 | NUMEROTATION EXTINCT./DOUBLE | 2.00 | |

PARC ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

| DESIGNATION (famille) | QTE |
|------------------------|-----|
| BAC A SABLE | 1 |
| COUVERTURE ANTI-FEU | 1 |
| EXTINCTEUR AUTOMATIQUE | 6 |
| EXTINCTEUR PORTATIF | 41 |
| RIA | 14 |

PROPOSITIONS DE DEVIS CORRECTIF SUR PARC VÉRIFIÉ

| ARTICLE | DESIGNATION | EDS A REMPLACER | CODE(S) PANNE(S)† |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------|
| 0131042A | EXTINCT. E9A1FF ZERO FLUOR DESAUTEL | E9A - 15-DESAUTEL 017 - CIRCULATION ASCENSSEUR RDC | CORR |
| 0131042A | EXTINCT. E9A1FF ZERO FLUOR DESAUTEL | E9A - 15-DESAUTEL 006 - NIVEAU S V ELE 1ER | CORR |
| 0131042A | EXTINCT. E9A1FF ZERO FLUOR DESAUTEL | E9A - 15-DESAUTEL 004 - NIVEAU S V 1ER | CORR |

AGENCE PARIS CENTRE
 paris-centre@desautel.fr
 Tél : 01.41.94.11.40

PROPOSITIONS DE DEVIS CORRECTIF SUR PARC VÉRIFIÉ (SUITE)

| ARTICLE | DESIGNATION | EDS A REMPLACER | CODE(S) PANNE(S)* |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------|
| 0131042A | EXTINCT. E9A1FF ZERO FLUOR DESAUTEL | E9A - 15-DESAUTEL 011 - NIVEAU 1ER COTE ASCENSSEUR | CORR |
| 0131042A | EXTINCT. E9A1FF ZERO FLUOR DESAUTEL | E9A - 15-DESAUTEL 022 - ENTREE RESERVE -1 | CORR |
| 0131042A | EXTINCT. E9A1FF ZERO FLUOR DESAUTEL | E9A - 15-DESAUTEL 020 - QUAI LIVRAISON | CUVE |
| 0121079A | EXTINCT.POUDRE ABC P9P EN -R- | P9ABC - 15-DESAUTEL 021 - QUAI LIVRAISON | CUVE |
| 0131042A | EXTINCT. E9A1FF ZERO FLUOR DESAUTEL | E9A - 15-DESAUTEL 013 - S V RDC COTE SERRURE | NC |
| 0121079A | EXTINCT.POUDRE ABC P9P EN -R- | P9ABC - 15-DESAUTEL 019 - SORTIE SECOURS PEINTURE | NC |

(*) Codes pannes


| | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| CORR : Corrosion | CUVE : Choc cuve | NC : Non conforme |
|------------------|------------------|-------------------|

DEVIS COMPLÉMENTAIRE

| QTE | ARTICLE | DESIGNATION | COMMENTAIRE |
|------|----------|--------------------------|-------------|
| 1.00 | 0141091A | EXTINCT.CO2 5KG EN - R - | TGBT RDC |

COMMENTAIRE :

| |
|--|
| RIA 2 DÉFAVORISÉ 2,2 BARRES DYNAMIQUE 4 BARRES STATISTIQUE |
|--|

| Technicien | | Client | |
|---|-----------------|--|-----------|
| Nom : | FRANCIS VIARDOT | Nom : | BERJONVAL |
|  | |  | |

AGENCE PARIS CENTRE
 paris-centre@desautel.fr
 Tél : 01.41.94.11.40

| | | | |
|----------------|--|-----------------|--|
| CODE CLIENT : | 7510962 - 024 | CONTRAT : | 1005567/21 |
| FACTURATION : | LA PLATEFORME DU BATIMENT, IMMEUBLE LE MAGELLAN, 7 RUE BENJAMIN CONSTANT, 75019 PARIS | RISQUE : | LA PLATEFORME DU BATIMENT, ANGLE BOULEVARD DE VILLETTE, RUE DE KABYLIE, 75019 PARIS |
| CODE IMPLANT : | 14623 | TEL : | 0153365600 |
| REF. CLIENT : | COM0000172 | EMAIL : | sophie.berjonval@laplateforme.com |
| REF. INTERNE : | | CERTIFICATION : | N4 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------|--|---|------------------------------|-----|
| TECHNICIEN(S) : | 45322 | - | - | Registre de sécurité signé : | Oui |
| Date de fin d'intervention : | 04-09-2023 | Devis à établir après maintenance préventive : | | | Oui |

VÉRIFICATIONS RÉALISÉES

| ARTICLE | DESIGNATION | QTE |
|----------|--------------------------------|-------|
| 8030010 | VERIF. EXT. PORT. EAU | 21.00 |
| 8030020 | VERIF. EXT. PORT. POUDRE | 7.00 |
| 8030030 | VERIF. EXT. PORT. CO2 | 7.00 |
| 8030100 | VERIF. EXT. AUTOMATIQUE | 1.00 |
| 8030150 | CONTROLE POSTE RIA | 14.00 |
| 8030220 | VERIF. BAC A SABLE | 1.00 |
| 8030230 | VERIF. COUVERTURE ANTI-FEU | 1.00 |
| 8030300 | VERIF. GONDOLE A SOLVANT | 5.00 |
| 9000016A | COMPL. QUINQ. VERIF. EXT. PORT | 2.00 |

OPÉRATIONS RÉALISÉES ET PIÈCES DÉTACHÉES REMPLACÉES

| ARTICLE | DESIGNATION | QTE |
|----------|---|-------|
| 0221006 | RECHARGE EXTING. 6KG ABC | 1.00 |
| 0230250 | DOSE NEUTRALISANT MICROBIO 6ML POUR EXT.E6/9 | 19.00 |
| 0306890 | SCELLE MILLESIME POSE | 55.00 |
| 0306990 | TEMOIN SURETE VIGI'CLIP POSE | 28.00 |
| 0307696 | OPERCULE EXT.PORTATIF POUDRE (FILM ALUMINIUM) | 7.00 |
| 0307697 | OPERCULE EXT.PORTATIF EAU (FILM PLASTIQUE BLANC) | 20.00 |
| 0307790 | PERCUTEUR EXT. PORT. P-E | 7.00 |
| 0308184 | SOUFFL.AVEC TUYAU P9-GD-P6P P9P EN (MOD.K) | 1.00 |
| 0308508 | TROMBLON CO2 2KG TRILOBE (TROMBLON SEUL) | 8.00 |
| 03085232 | TROMBLON CO2 5KG TRILOBE AVEC FLEXIBLE/ SAV | 2.00 |
| 0310473 | CART.CO2 60G-DIAM.34-FIL.D15 (EXT.P3P-E6-E9 EN) | 6.00 |
| 0310493 | CART.CO2 120G-DIAM.34-FIL.D15 (EXT.P6) | 1.00 |
| 0312250 | JOINT CAOUTCHOUC -EXT. P-E 6-9 P25 | 27.00 |
| 0312340 | JOINT TORIQUE N.12 -NITRILE- 80 SHORES (EXT. CO2 2KG) | 7.00 |
| 0312346 | JOINT TORIQUE POUR RACCORD M18 EXT. P-E A L'UNITE (SACHET 25) | 27.00 |
| 0312470 | LANCE PULVERISATRICE POUR EXT. E6/E9 | 2.00 |
| 0313801 | SUPPORT MURAL /EXT.PORTATIF | 6.00 |
| 0313866 | SUPPORT MURAL CO2 2KG ET 5KG | 1.00 |

AGENCE PARIS CENTRE
paris-centre@desautel.fr
Tél : 01.41.94.11.40

OPÉRATIONS RÉALISÉES ET PIÈCES DÉTACHÉES REMPLACÉES (SUITE)

| ARTICLE | DESIGNATION | QTE |
|----------|---|-------|
| 0313940 | TAMIS(LANCE PULVERISATRICE) | 6.00 |
| 0322006 | CHARGE MAINTENANCE 6KG ABC | 1.00 |
| 0324206 | CHARGE MAINTENANCE 6L ADDITIF | 4.00 |
| 0324209 | CHARGE MAINTENANCE 9L ADDITIF | 8.00 |
| 0382100 | JOINT 66X57 EP.5MM /EXT.E-P ROT + PARFLAM | 5.00 |
| 7040037V | ETIQUETTE MAINTENANCE QUINQUENNALE/EXT | 2.00 |
| 90000042 | REMISE EN PLACE EXTINCTEUR | 3.00 |
| 90000045 | REPOSE/DEPOSE EXTINGT. | 13.00 |
| 90000051 | POSE SIGNALISATION | 5.00 |
| 90000099 | DENATURATION POUDRE - LE KG - | 6.00 |
| 9000099A | DENATURATION DOSE ADDITIF | 12.00 |
| 9000099B | DENATURATION SPAKLET | 7.00 |

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

| ARTICLE | DESIGNATION | QTE | CODE(S) PANNE(S) |
|----------|-------------------------------------|------|------------------|
| 0121075A | EXTINCT.POUDRE ABC P6P EN -R- | 2.00 | P10A |
| 0240402 | ECHANGE STANDARD CO2 2KG (DESAUTEL) | 3.00 | AREQ |
| 0240406 | ECHANGE STANDARD CO2 5KG (DESAUTEL) | 1.00 | AREQ |
| 90000004 | POSE ET MISE EN SERV.EXT.PORT. | 6.00 | |
| 90000033 | REPRISE REFORME EXT. (DEPOSE) | 6.00 | |
| 90000088 | NUMEROTATION EXTINGT./DOUBLE | 2.00 | |

PARC ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

| DESIGNATION (famille) | QTE |
|------------------------|-----|
| BAC A SABLE | 1 |
| COUVERTURE ANTI-FEU | 1 |
| EXTINCTEUR AUTOMATIQUE | 6 |
| EXTINCTEUR PORTATIF | 41 |
| RIA | 14 |

PROPOSITIONS DE DEVIS CORRECTIF SUR PARC VÉRIFIÉ

| ARTICLE | DESIGNATION | EDS A REMPLACER | CODE(S) PANNE(S) |
|----------|-------------------------------------|--|------------------|
| 0131042A | EXTINCT. E9A1FF ZERO FLUOR DESAUTEL | E9A - 15-DESAUTEL 017 - CIRCULATION ASCENSSEUR RDC | CORR |
| 0131042A | EXTINCT. E9A1FF ZERO FLUOR DESAUTEL | E9A - 15-DESAUTEL 006 - NIVEAU S V ELE 1ER | CORR |
| 0131042A | EXTINCT. E9A1FF ZERO FLUOR DESAUTEL | E9A - 15-DESAUTEL 004 - NIVEAU S V 1ER | CORR |

AGENCE PARIS CENTRE
 paris-centre@desautel.fr
 Tél : 01.41.94.11.40

PROPOSITIONS DE DEVIS CORRECTIF SUR PARC VÉRIFIÉ (SUITE)

| ARTICLE | DESIGNATION | EDS A REMPLACER | CODE(S) PANNE(S)* |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------|
| 0131042A | EXTINCT. E9A1FF ZERO FLUOR DESAUTEL | E9A - 15-DESAUTEL 011 - NIVEAU 1ER COTE ASCENSSEUR | CORR |
| 0131042A | EXTINCT. E9A1FF ZERO FLUOR DESAUTEL | E9A - 15-DESAUTEL 022 - ENTREE RESERVE -1 | CORR |
| 0131042A | EXTINCT. E9A1FF ZERO FLUOR DESAUTEL | E9A - 15-DESAUTEL 020 - QUAI LIVRAISON | CUVE |
| 0121079A | EXTINCT.POUDRE ABC P9P EN -R- | P9ABC - 15-DESAUTEL 021 - QUAI LIVRAISON | CUVE |
| 0131042A | EXTINCT. E9A1FF ZERO FLUOR DESAUTEL | E9A - 15-DESAUTEL 013 - S V RDC COTE SERRURE | NC |
| 0121079A | EXTINCT.POUDRE ABC P9P EN -R- | P9ABC - 15-DESAUTEL 019 - SORTIE SECOURS PEINTURE | NC |

(*) Codes pannes



| | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| CORR : Corrosion | CUVE : Choc cuve | NC : Non conforme |
|------------------|------------------|-------------------|

DEVIS COMPLÉMENTAIRE

| QTE | ARTICLE | DESIGNATION | COMMENTAIRE |
|------|----------|--------------------------|-------------|
| 1.00 | 0141091A | EXTINCT.CO2 5KG EN - R - | TGBT RDC |

COMMENTAIRE :

| |
|--|
| RIA 2 DÉFAVORISÉ 2,2 BARRES DYNAMIQUE 4 BARRES STATISTIQUE |
|--|

| Technicien | | Client | |
|---|-----------------|--|-----------|
| Nom : | FRANCIS VIARDOT | Nom : | BERJONVAL |
|  | |  | |