

SCI Michel THOMAS - contact

De: Ziegler, Patricia <Patricia.Ziegler@laplateforme.com>
Envoyé: mardi 6 février 2024 10:30
À: SCI Michel THOMAS - contact; 'Manquat Louis'
Cc: Ladaoui, Malika; Goullet de Rugy, Gaëtan; LaPlateforme, Maintenance; Genc, Murat; HUIN, Benjamin
Objet: TR: Photo de Murat - départ feu parking LPB STALINGRAD
Pièces jointes: BV MOYEN DE SECOURS.pdf; FORMATION AU SSI STALIN GRAD.pdf; INTER SUR DM PROFLAM.pdf; LEVEE DE RESERVES DESENFUMAGE.pdf; MAINTENANCE PROFLAMM SSI.pdf; PROFLAMM SSI.pdf; PCF KINGSPAN.pdf

Bonjour à tous

Voici en retour les rapports des mainteneurs concernant nos installations de SSI, désenfumage mécanique et PCF qui lèvent les observations du BUREAU VERITAS

Je reste à dispo

Bien à vous



Patricia ZIEGLER

Responsable Maintenance
Patrimoine
Mob : 06 76 33 95 15
Tél : (+33) 01 42 03 85 84
patricia.ziegler@laplateforme.com

Immeuble Le
Magellan
7 rue Benjamin
Constant
75927 PARIS
CEDEX 19

laplateforme.com



De : Ladaoui, Malika <Malika.Ladaoui@laplateforme.com>

Envoyé : mardi 6 février 2024 09:35

À : LaPlateforme, Maintenance <Maintenance.LaPlateforme@saint-gobain.com>; Ziegler, Patricia <Patricia.Ziegler@laplateforme.com>; HUIN, Benjamin <benjamin.huin@laplateforme.com>

Cc : Genc, Murat <Murat.Genc@laplateforme.com>; Chmielewski, Eric <Eric.Chmielewski@laplateforme.com>

Objet : TR: Photo de Murat - départ feu parking LPB STALINGRAD

Bjr à tous,

ci-dessous un courriel du bailleur de Stalingrad qui demande les rapports de contrôle du système incendie.

Bien cordialement

De : SCI Michel THOMAS - contact <contact@scimt.fr>

Envoyé : mardi 6 février 2024 09:19

À : Genc, Murat <Murat.Genc@laplateforme.com>; 'Manquat Louis' <Louis.Manquat@rivp.fr>

Cc : Ladaoui, Malika <Malika.Ladaoui@laplateforme.com>; Andres ALVAREZ <andres.alvarez@olliade.fr>

Objet : RE: Photo de Murat - départ feu parking LPB

Bonjour M. GENC Murat

Les grilles d'aération sont dimensionnées en fonction du volume de fumée à évacuer conformément aux prescriptions des organismes certificateurs.

Je contacte Olliade (ASL) qui nous lie en copie pour demander qu'un nettoyage soit effectué rapidement.

Ce départ de feu met en avant l'intérêt de permettre le contrôle du système d'alarme incendie par le bureau de vérification.

Les rapports de contrôle sont à nous adresser ainsi que la levée des réserves.

Malgré plusieurs relances, certaines levées de réserve ne nous ont pas été communiquées.

Je reste bien sûr disponible pour échanger rapidement à ce sujet et veiller à l'aboutissement de ma demande auprès d'Olliade.

Bien à vous

Th. THOMAS

De : Genc, Murat <Murat.Genc@laplateforme.com>

Envoyé : lundi 5 février 2024 06:45

À : 'SCI Michel THOMAS - contact' <contact@scimt.fr>; Manquat Louis <Louis.Manquat@rivp.fr>

Cc : Ladaoui, Malika <Malika.Ladaoui@laplateforme.com>

Objet : TR: Photo de Murat

Bonjour

Suite à une intervention de notre agent de sécurité un départ de feu a eu lieu sur notre site

En milieu d'après-midi.

Cela vient des grilles d'aérations qui se trouvent sur la rue. Il serait bon que l'on change ces grilles qui donnent accès

Au parking avec des plus petits carrés d'ouverture afin de ne pas pouvoir envoyer des mégots.

Peut-on échanger rapidement sur le sujet.

Merci.



Murat Genc

Directeur
Mob : 07 86 64 15 07
Tél : (+33) 0153365610

Murat.genc@laplateforme.com

La plateforme
du bâtiment

220 boulevard de
la villette
75019 paris



De : Murat Genc <gencmurat77@gmail.com>

Envoyé : vendredi 2 février 2024 18:12

À : Genc, Murat <Murat.Genc@laplateforme.com>

Objet : Photo de Murat

Ils ont foutu le feu dans le parking le vigile a éteint avec des sceaux d'eau