

AGENCE PARIS CENTRE

paris-centre@desautel.fr

Tél : 01.41.94.11.40

CODE CLIENT :	7510962 - 024	CONTRAT :	1005567/21
FACTURATION :	LA PLATEFORME DU BATIMENT, IMMEUBLE LE MAGELLAN, 7 RUE BENJAMIN CONSTANT, 75019 PARIS	RISQUE :	LA PLATEFORME DU BATIMENT, ANGLE BOULEVARD DE VILLETTE, RUE DE KABYLIE, 75019 PARIS
CODE IMPLANT :	14623	TEL :	0153365600
REF. CLIENT :		EMAIL :	sophie.berjonval@laplateforme.com
REF. INTERNE :		CERTIFICATION :	N4

TECHNICIEN(S) :	45322	-	-	Registre de sécurité signé :	Oui
Date de fin d'intervention :		01-06-2022		Devis à établir après maintenance préventive :	Oui

VÉRIFICATIONS RÉALISÉES

ARTICLE	DESIGNATION	QTE
8030010	VERIF. EXT. PORT. EAU	21.00
8030020	VERIF. EXT. PORT. POUDRE	9.00
8030030	VERIF. EXT. PORT. CO2	8.00
8030100	VERIF. EXT. AUTOMATIQUE	1.00
8030150	CONTROLE POSTE RIA	14.00
8030220	VERIF. BAC A SABLE	1.00
8030230	VERIF. COUVERTURE ANTI-FEU	1.00
8030300	VERIF. GONDOLE A SOLVANT	5.00
9000016A	COMPL. QUINQ. VERIF. EXT. PORT	3.00

OPÉRATIONS RÉALISÉES ET PIÈCES DÉTACHÉES REMPLACÉES

ARTICLE	DESIGNATION	QTE
0230250	DOSE NEUTRALISANT MICROBIO 6ML POUR EXT.E6/9	21.00
0306890	SCELLE MILLESIME POSE	58.00
0306990	TEMOIN SURETE VIGI'CLIP POSE	30.00
0307554	TETE MONTEE SANS CART.CO2 SANS TUYAU E9EV-D15-GD M18	1.00
0307555	TETE MONTEE SANS CART.CO2 SANS TUYAU P6-D15-GD M18	1.00
0307696	OPERCULE EXT.PORTATIF POUDRE (FILM ALUMINIUM)	9.00
0307697	OPERCULE EXT.PORTATIF EAU (FILM PLASTIQUE BLANC)	21.00
0307790	PERCUTEUR EXT. PORT. P-E	9.00
0308508	TROMBLON CO2 2KG TRILOBE (TROMBLON SEUL)	3.00
0310473	CART.CO2 60G-DIAM.34-FIL.D15 (EXT.P3P-E6-E9 EN)	6.00
0310493	CART.CO2 120G-DIAM.34-FIL.D15 (EXT.P6)	3.00
0311470	ECROU BORGNE M8 ACIER ZINGUE	22.00
0312250	JOINT CAOUTCHOUC -EXT. P-E 6-9 P25	30.00
0312340	JOINT TORIQUE N.12 -NITRILE- 80 SHORES (EXT. CO2 2KG)	6.00
0312346	JOINT TORIQUE POUR RACCORD M18 EXT. P-E A L'UNITE (SACHET 25)	30.00
0312410	JOINT FIBRE DIAM. 13.5X19X2 (CO2)	2.00
0313801	SUPPORT MURAL /EXT.PORTATIF	8.00
0313866	SUPPORT MURAL CO2 2KG ET 5KG	1.00

AGENCE PARIS CENTRE

paris-centre@desautel.fr

Tél : 01.41.94.11.40

OPÉRATIONS RÉALISÉES ET PIÈCES DÉTACHÉES REMPLACÉES (SUITE)

ARTICLE	DESIGNATION	QTE
0313940	TAMIS(LANCE PULVERISATRICE)	8.00
0322004	CHARGE MAINTENANCE EXT.4KG ABC	2.00
0322006	CHARGE MAINTENANCE 6KG ABC	1.00
0322009	CHARGE MAINTENANCE 9KG ABC	2.00
0323006	CHARGE MAINTENANCE 6L ADDITIF	4.00
0323009	CHARGE MAINTENANCE 9L ADDITIF	10.00
0382100	JOINT 66X57 EP.5MM /EXT.E-P ROT + PARFLAM	5.00
7040037V	ETIQUETTE MAINTENANCE QUINQUENNALE/EXT	3.00
9000001	ATTENTE CLIENT	1.00
90000042	REMISE EN PLACE EXTINCTEUR	8.00
9000044	NUMEROTATION EXTING.	1.00
9000045	REPOSE/DEPOSE EXTING.	12.00
9000051	POSE SIGNALISATION	6.00
9000058	POSE PLAN D'EVACUATION	1.00
9000088	NUMEROTATION EXTING./DOUBLE	1.00
9000099	DENATURATION POUDRE - LE KG -	24.00
9000099	DENATURATION POUDRE - LE KG -	4.00
9000099A	DENATURATION DOSE ADDITIF	7.00
9000099B	DENATURATION SPARKLET	9.00

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

ARTICLE	DESIGNATION	QTE	CODE(S) PANNE(S)*
		2.00	
0240402	ECHANGE STANDARD CO2 2KG (DESAUTEL)	3.00	AREQ
0306890	SCELLE MILLESIME POSE	1.00	
0308508	TROMBLON CO2 2KG TRILOBE (TROMBLON SEUL)	2.00	
0312340	JOINT TORIQUE N.12 -NITRILE- 80 SHORES (EXT. CO2 2KG)	1.00	
0380225P	ETIQUETTE VERIF. EXTINGEUR INDIVIDUELLE (SANS ADRESSE)	1.00	
8030030	VERIF. EXT. PORT. CO2	1.00	
8030220	VERIF. BAC A SABLE	1.00	
9000004	POSE ET MISE EN SERV.EXT.PORT.	3.00	
90000042	REMISE EN PLACE EXTINCTEUR	1.00	
9000033	REPRISE REFORME EXT. (DEPOSE)	3.00	
9000044	NUMEROTATION EXTING.	2.00	
9000051	POSE SIGNALISATION	1.00	
9000088	NUMEROTATION EXTING./DOUBLE	3.00	

PARC ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

DESIGNATION (famille)	QTE
BAC A SABLE	1

AGENCE PARIS CENTRE

paris-centre@desautel.fr

Tél : 01.41.94.11.40

PARC ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ (SUITE)

DESIGNATION (famille)	QTE
COUVERTURE ANTI-FEU	1
EXTINCTEUR AUTOMATIQUE	6
EXTINCTEUR PORTATIF	42
RIA	14

PROPOSITIONS DE DEVIS CORRECTIF SUR PARC VÉRIFIÉ

ARTICLE	DESIGNATION	EDS A REMPLACER	CODE(S) PANNE(S)*
0111054A	EXTINCT.POUDRE BC P9 EN	P9ABC - 15-DESAUTEL 018 - CIRCULATION MONTE CHARGE	P10A

(*) Codes pannes

P10A : + de 10 ans

COMMENTAIRE :

RIA LE PLUS DÉFAVORISÉ NUMÉRO 2 PRESSION STATISTIQUE 4BARRES DYNAMIQUE 2,2BARRES
ROBINET RIA 9 H
5 ARMOIRE A SOLVANT NE SONT PLUS SUR SITE

Technicien		Client	
Nom :	FRANCIS VIARDOT	Nom :	BERJONVAL
			