

N° Facture	F 80 66213	LA PLATEFORME DU BATIMENT Immeuble Le Magellan Rue Benjamin Constant 75927 PARIS cedex 19 N° TVA Intracommunautaire : FR85403104250
Date	31/07/2022	
N° Client	27PLATPAR	
N° OT	75 13005	
N° Affaire	C225637	
Activ. Secteur	57/75/G/ECA	Site LA PLATEFORME DU BATIMENT PARIS Stalingrad
Interlocuteur	Laurence FORTÉ	

Réf. de cde	
Objet	OT N°7513005 du 28/07/2022 CE 5637 - FORFAIT ENTRETIEN TRIMESTRIEL

Code	Désignation	Quantité	Prix unit.	Prix total
	Contrat d'entretien	1,00	495,00	495,00
	ACP 9908 01265 FC 21057 615900 8520 058 445663	1596		4

Conditions de règlement	Virement à 45 jours fin de mois Escompte 1 % par mois pour le règlement anticipé. Intérêts de retard 1,3 % par mois. Indemnité forfaitaire de recouvrement 40 €.	Montant HT	495,00 €
		TVA 20,00 %	99,00 €
		Montant TTC	594,00 €

RIB	RIB : 20041 01008 2875531S029 68 - LA BANQUE POSTALE IBAN : FR65 2004 1010 0828 7553 1S02 968 - BIC : PSSTFRPPMAR
------------	--

NOTRE ENERGIE A VOTRE SERVICE

Attest. de capacité : ACO / SQ12296 - 002

LA PLATEFORME DU BATIMENT

PARIS Stalingrad

220, Boulevard de la Villette
75019 PARIS

Visite d'entretien

RAPPORT D'INTERVENTION

Visite du contrat d'entretien.

Toiture : vérification du bon fonctionnement du groupe froid Lennox ok mis en fonctionnement et appoint d'eau effectuée 1 bar ok.

Salle informatique : vérification du bon fonctionnement du mural ok + dépoussiérage de son filtre permanent et nettoyage du mural + dépoussiérage du condensateur de son unité extérieure ok + contrôle d'étanchéité effectuée ok.

Local CTA : vérification du bon fonctionnement de la CTA ok passage en mode été + changement des quatre filtres poche qui était déjà sur place en stock ok.

Prise des températures général

Températures extérieures 24°

Températures ambiante 23°

Températures soufflage 22.4°

Signature du registre de sécurité ok.

MATÉRIELS CONTRÔLÉS

N° Invent.	Type	Marque	Localisation	Fluide						Températures	
				Nature	Installation	Récupéré	Neuf chargé	Réintroduit	Retourné	Soufflage	Reprise
001PCL	GEGL	XXXX	TOITURE	R410A	14,000						
001PCLCTA1	CTAO	XXXX	Sous sol, local tech								
002PCL	SSIN	DAIKIN	PARKING-1 / Salle	R410A	1,460						
003EXTR	EXTR	XXXX									

FOURNITURES UTILISÉES

Intitulé	Qté	Remarque
BOMBE NETTOYANTE NCP	1,00	compris ce

INTERVENANTS

Technicien	Date
Sébastien GUERIN	28/07/2022

CONTRÔLES EFFECTUÉS

<input checked="" type="checkbox"/> Contrôle de température : Extérieure = 24,0 °C / Ambiance = 23,0 °C	<input checked="" type="checkbox"/> Contrôle d'étanchéité
<input checked="" type="checkbox"/> Registre de sécurité : Signé	

SIGNATAIRE

Nom Mimouni	Prénom Soufiane	Géoloc. 48.8847855, 2.3673212
Comment.		