



S.A.S. au capital de 3.500.000 €

PARC D'ENTREPRISES - B.P. 9 - 01121 MONTLUEL CEDEX FRANCE

TÉL. + 33 (0)4 72 25 33 00 - FAX + 33 (0)4 72 25 33 33

E-mail : comptabilite@desautel.fr - Site : www.desautel.fr

LA BANQUE POSTALE - IBAN : FR 03 2004 1010 0700 5543 0Y03 856 - BIC : PSSTFRPPPLYO

SIÈGE SOCIAL : 99, RUE PIERRE CORNEILLE - 69003 LYON

SIRET 955 503 882 00014 R.C.S. LYON - Code APE 4689B - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 65 955 503 982

DÉCLARATION D'EXISTENCE 82 69 00 309 69

Adresse de facturation :

LA PLATEFORME DU BATIMENT
IMMEUBLE LE MAGELLAN
7 RUE BENJAMIN CONSTANT
75019 PARIS

RECU LE 30 mai 2022

envoi des factures par mail :

Frais_generaux.pdb@laplateforme.com

FACTURE N° : FC220805774

Date : 26-08-22

Client : 7510962

Destination :

LA PLATEFORME DU BATIMENT
IMMEUBLE LE MAGELLAN
7 RUE BENJAMIN CONSTANT
75019 PARIS

Page : 1 / 1

Descriptif	PU HT	Qté	Unité	Total HT	Dev	CT
BL N° BL3974956 du 17/08/22 Nos réf.: CCEN2154662 (Agent : 22912 45322)						
Vos réf. : DDE DE DEPANNAGE DU 16/08/22 V / CDE C0000101333						
Implantation : 14623						
LA PLATEFORME DU BATIMENT ANGLE BOULEVARD DE VILLETTE RUE DE KABYLIE 75019 PARIS						
143 9000003 FRAIS DEPLACEMENT JOURNALIER	14,00	1	UN	14,00	EUR	005
COMPLEMENT(S) :						
143 0306890 SCHELLE MILLESIME POSE		1	UN			
143 0312340 JOINT TORIQUE N.12 -NITRILE- 80 SHORES (EXT. CO2 2KG)		1	UN			
143 9000045 DEPOSE ET/OU REPOSE EXTINCTEUR	2,50	1	UN	2,50	EUR	005
143 8030030 VERIF. EXT. PORT. CO2	2,50	1	UN	2,50	EUR	005
143 9000001 HEURE MAIN D'OEUVRE TECHNICIEN EXTINCTEUR	49,00	1	UN	49,00	EUR	005
Sous-total :				68,00		

ACP 22 0805774
FC 31084
615800 9530 058 1596 11
445663

REGLEMENT : Bque Populaire Loire Lyonnais

IBAN : FR76 1680 7004 0000 2017 5916 802 - BIC : CCBPFRPPGRE

Port	Emballage	FF	Base HT	CT	%Tva	Tva+Taxe	Total HT	Total TTC	Dev
			68,00	005	20,00	13,60	Total facture : 68,00	81,60	EUR

Règlement : Virement 60j AU 25-10-22

Net à payer :

81,60 EUR

TVA acquittée sur les encaissements

Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40€

R-2-YKABE-ENT-14-FC220805774-1
PLAT-E

Conditions Générales de Vente : Toute contestation devra être portée devant le Tribunal de Commerce de Lyon seul compétent.
Les marchandises vendues restent la propriété du vendeur jusqu'au complet paiement de leur prix. Le vendeur se réserve le droit de les reprendre au cas où elles ne seraient pas payées à l'échéance (loi n° 80-335 du 15 mai 1980).
Paiement anticipé : escompte de 0,2% du montant T.T.C. par mois. Retard de paiement : pénalité de 3 fois le taux de l'intérêt légal (Article 1443-6 Loi IDE)
De convention expresse, le défaut de paiement d'une seule échéance ou le manquement quelconque à l'une des obligations mises à la charge de l'acheteur :
a - "entraîne" : 1) L'exigibilité immédiate de toutes sommes restant dues, quel que soit le mode et le terme de paiement initialement prévu.
2) A titre de clause pénale, le paiement d'une indemnité égale à 15% des sommes dues, outre les dommages-intérêts, intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels avec un minimum forfaitaire de 200€ par échéance.
b - "Autorise la Société Desautel à surveiller à de nouvelles livraisons".
T.T.A. acquittée sur débits et/ou encaissements.



DEMANDE D'INTERVENTION

N°

C000010133

Responsable Service Support SIEGE :	Maintenance
Email : maintenance.laplateforme@saint-gobain	Téléphone : 01 42 03 85 87

Veuillez prendre contact avec le permanent du magasin afin de convenir d'un rendez-vous.
Ensuite, veuillez nous informer de la date convenue par retour de mail.

ADRESSE D'INTERVENTION :	220, boulevard de la Villette
CODE POSTAL :	75019
VILLE :	PARIS
TEL :	01 53 36 56 00
DIRECTEUR DU MAGASIN :	SOPHIE BERJONVAL

Demandeur	CYRILLE LEGRIX
Date de la demande :	16/08/2022

Il manque le plombage de sécurité de l'extincteur 32 à droite du monte-charge niveau -1.

Intervenant :	DESAUTEL/024
---------------	--------------

Rappels aux intervenants :

- Avant toutes interventions, vous devez :

Avoir pris rendez-vous avec le site et avoir confirmé par mail au service du SIÈGE.

Remplir le plan de prévention (à demander sur site auprès du permanent), le permis feu et tout autre document si nécessaire.

- Pour toutes interventions, vous devez :

Avoir les autorisations et habilitations nécessaires : CACES et les éléments de protection nécessaires à leurs usages (pour les élévateurs : casques, harnais, longes, ...) Habilitation ELECTRIQUE BR pour accéder aux différentes armoires électriques, ...

Porter vos équipements de protection (Chaussures de sécurité, gilet fluo, gants, ...)



Yzabelle KABEYA <yzabelle.kabeya@desautel.fr>

**Fwd: C000010133 Demande de dépannage LPDB de STALINGRAD -
DESAUTEL/024 : C000010133**

1 message

Agence PARIS CENTRE <paris-centre@desautel.fr>
À : Yzabelle KABEYA <yzabelle.kabeya@desautel.fr>

16 août 2022 à 11:51

Cordialement,

DESAUTEL PARIS CENTRE

Service Administratif et Commercial

1 avenue des Lys - Parc d'Activités des Petits Carreaux

CS 30013 - 94385 BONNEUIL SUR MARNE

Tel. : 01 41 94 11 40 - Fax : 01 41 94 11 49

----- Forwarded message -----

De : noreply-plateforme@aqmanager.com <noreply-plateforme@aqmanager.com>

Date: mar, 16 août 2022 à 11:39

Subject: C000010133 Demande de dépannage LPDB de STALINGRAD - DESAUTEL/024 : C000010133

To:

IMPORTANT : Ne pas répondre directement au présent message.**Veuillez toujours envoyer vos correspondance sur la boîte Mail
Maintenance.LaPlateforme@saint-gobain.com****Ce mail a pour Destinataire Principal la
Société DESAUTEL/024**

Bonjour,

**Veuillez trouver ci-joint notre demande d'intervention C000010133 pour LPDB de
STALINGRAD.**

La date de RDV est à convenir Directement avec le Magasin au 01 53 36 56 00 puis de nous en informer par retour de Mail à Maintenance.laplateforme@saint-gobain.com.

Il est impératif de nous confirmer une date de planification avant une intervention, le dépôt pourrait refuser l'intervention dans le cas contraire.

Détail de la demande venant de :

CYRILLE LEGRIX joignable au 01 53 36 56 00**Il manque le plombage de sécurité de l'extincteur 32 à droite du monte-charge niveau -1.****Pour RAPPEL :**

Le code de la demande est à indiquer systématiquement sur tous les documents Devis, Facture et Rapport d'intervention. La non transmission simultanée des rapports d'interventions, PV de réception ou bons de Livraison correspondant aux travaux commandés rejettera automatiquement et systématiquement le traitement de la Facture.

ATTENTION :

Il est interdit d'accéder aux toitures des bâtiments sans la validation d'un CSPS.

Un coordinateur SPS doit obligatoirement être nommé par le service Maintenance et être présent pour toutes interventions sur l'ensemble des toitures de nos sites.

Dans ce cas précis, merci de revenir Directement vers nous pour que la planification de l'intervention avec le coordinateur soit prévue.

Cordialement,



SERVICE MAINTENANCE

Immeuble Le Magellan

Maintenance

7, rue Benjamin Constant Tel : 01 42 03 85 87

75927 PARIS cedex 19 GSM :

laplateforme.com **Mail :** maintenance.laplateforme@saint-gobain.com



C000010133DemandededépannageLPDBdeSTALINGRADDESAUTEL024C000010133.pdf
280K

AGENCE PARIS CENTRE

paris-centre@desautel.fr

Tél : 01.41.94.11.40

CODE CLIENT	7510962 - 024	CONTRAT	1005567/21
FACTURATION	LA PLATEFORME DU BATIMENT, IMMEUBLE LE MAGELLAN, 7 RUE BENJAMIN CONSTANT, 75019 PARIS	RISQUE	LA PLATEFORME DU BATIMENT, ANGLE BOULEVARD DE VILLETTE, RUE DE KABYLIE, 75019 PARIS
CODE IMPLANT	14623	TEL	0153365600
REF. CLIENT	DDE DE DEPANNAGE DU 16/08/22 V / CDE C0000101333	EMAIL	sophie.berjonval@laplateforme.com
REF. INTERNE	CCEN2154662	CERTIFICATION	N4

TECHNICIEN(S)	45322	-	-	Registre de sécurité signé	Non
Date de fin d'intervention	17-08-2022			Devis établi après intervention	Non

OPÉRATIONS RÉALISÉES ET PIÈCES DÉTACHÉES REMPLACÉES

ARTICLE	DÉSIGNATION	QTE
0306890	SCELLE MILLESIME POSE	1.00
0312340	JOINT TORIQUE N.12 -NITRILE- 80 SHORES (EXT. CO2 2KG)	1.00
8030030	VERIF. EXT. PORT. CO2	1.00
9000001	HEURE FACTURABLE	1.00
9000003	FRAIS DEPLACEMENT JOURNALIER	1.00
9000045	REPOSE/DEPOSE EXTINGU.	1.00

COMMENTAIRE :

Technicien		Client	
Nom :	FRANCIS VIARDOT	Nom :	Absence du client pour signature
			