

Attest. de capacité : ACO / SQ12296 - 002

LA PLATEFORME DU BATIMENT**PARIS Stalingrad**220, Boulevard de la Villette
75019 PARIS**Visite d'entretien****RAPPORT D'INTERVENTION**

Visite du contrat d'entretien

Salle informatique : vérification du bon fonctionnement du mural ok + dépoussiérage de son filtre permanent et nettoyage du mural + dépoussiérage du condensateur de son unité extérieur ok.

Local CTA: vérification du bon fonctionnement de la CTA ok + changement des quatre filtres poche qui étaient déjà sur place en stock ok+ vérification de l'état des courroies ok.

Vérification du bon fonctionnement des aérothermes eau ok + prise des températures ok.

Concernant le rideau d'air chaud il est toujours à l'arrêt devis toujours en cours.

Pas de cordon chauffant sur les rias sur site.

Prise des températures générales

Températures extérieures 4°

Températures ambiante 21°

Températures soufflage 22.4°

Signature du registre de sécurité ok.

MATÉRIELS CONTRÔLÉS

N° Inv.	Descriptif	Marque	Localisation	Fluide						Températures	
				Nature	Installation	Récupéré	Neuf chargé	Réintroduit	Retourné	Soufflage	Reprise
001.016	CTA simple Flux E	XXXX	Sous sol, local tech								
002.003	Unité intérieure M	DAIKIN	PARKING-1 / Salle	R410A	1,460						
003.004	Ventilateur Extract	XXXX									

FOURNITURES UTILISÉES

Intitulé	Qté	Remarque
BOMBE NETTOYANTE NCP	1,00	

INTERVENANTS

Technicien	Date
Sébastien GUERIN	02/02/2023
Yassine BOUMAIZA	02/02/2023

CONTRÔLES EFFECTUÉS☒ Contrôle de température : Extérieure = 4,0 °C / Ambiance = 23,0 °C☒ Registre de sécurité : Signé

SIGNATAIRE

Nom Gars	Prénom Kevin	Géoloc. 48.88449088534, 2.367298
Comment.		