

Domaine 4	EXTINCTEURS	Q4
COMPTE-RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE		



#### Titulaire de la certification

Nous, soussignés, entreprise titulaire des certifications conjointes APSAD & NF Service d'installation et de maintenance d'extincteurs<sup>1</sup>, sous le n° 209/04/04-285

Nom (ou raison sociale) : SOCIÉTÉ DESAUTEL  
PARC D'ENTREPRISE - BP 9  
01121 MONTLUEL CÉDEX

#### Etablissement objet de l'installation

Nom (ou raison sociale) :	LA PLATEFORME DU BATIMENT IMMEUBLE LE MAGELLAN 7 RUE BENJAMIN CONSTANT 75019 PARIS	Risque :	LA PLATEFORME DU BATIMENT ANGLE BOULEVARD DE VILLETTE ET RUE DE KABYLIE 75019 PARIS
---------------------------	---	----------	--

Nature de l'activité : GSB

Cette installation a fait l'objet d'un certificat de conformité N4 N° : 7510962-024

Modifications survenues depuis la visite précédente du 19/05/2020

Description des événements, modifications (installation, locaux, exploitation, contenu, etc.), incidents survenus :

L'installation est conforme et est maintenue conformément aux exigences du référentiel APSAD R4

présente les points de non conformité ci-dessous :

*Extincteur N°020 Non Vérifié.*

#### Améliorations proposées (référence devis, etc.)

Les améliorations doivent préciser les préconisations apportées pour répondre aux évolutions du risque et leurs adéquations.

La vérification périodique a été effectuée

par M. Francis VIARDOT

en présence de M. BFR.IONVAI

le 23/04/2021

A Montluel le 23/04/2021

Signature et cachet de l'entreprise titulaire des certifications



Ce compte-rendu doit être dûment signé par l'entreprise titulaire des certifications conjointes et transmis au client dans un délai de 1 mois en 3 exemplaires : 1 conservé par l'entreprise titulaire, 2 transmis à l'utilisateur (dont 1 mis à disposition de son assureur).