

AGENCE PARIS CENTRE

[paris-centre@desautel.fr](mailto:paris-centre@desautel.fr)

Tél : 01.41.94.11.40

CODE CLIENT :	7510962 - 024	CONTRAT :	1005567/21
FACTURATION :	LA PLATEFORME DU BATIMENT, IMMEUBLE LE MAGELLAN, 7 RUE BENJAMIN CONSTANT, 75019 PARIS	RISQUE :	LA PLATEFORME DU BATIMENT, ANGLE BOULEVARD DE VILLETTE, RUE DE KABYLIE, 75019 PARIS
CODE IMPLANT :	14623	TEL :	0153365600
REF. CLIENT :		EMAIL :	sophie.berjonval@laplateforme.com
REF. INTERNE :		CERTIFICATION :	N4

TECHNICIEN(S) :	45322	-	-	Registre de sécurité signé :	Oui
Date de fin d'intervention :	23-04-2021			Devis à établir après maintenance préventive :	Oui

## VÉRIFICATIONS RÉALISÉES

ARTICLE	DESIGNATION	QTE
8030010	VERIF. EXT. PORT. EAU	19.00
8030020	VERIF. EXT. PORT. POUDRE	9.00
8030030	VERIF. EXT. PORT. CO2	11.00
8030150	CONTROLE POSTE RIA	14.00
8030220	VERIF. BAC A SABLE	1.00
8030300	VERIF. GONDOLE A SOLVANT	9.00
9000016A	COMPL. QUINQ. VERIF. EXT. PORT	1.00

## OPÉRATIONS RÉALISÉES ET PIÈCES DÉTACHÉES REMPLACÉES

ARTICLE	DESIGNATION	QTE
0230250	DOSE NEUTRALISANT MICROBIO 6ML POUR EXT.E6/9	19.00
0231109	RECHARGE EXTINGT. 9L EV	1.00
0306890	SCELLE MILLESIME POSE	62.00
0306990	TEMOIN SURETE VIGI'CLIP POSE	28.00
0307696	OPERCULE EXT.PORTATIF POUDRE (FILM ALUMINIUM)	9.00
0307697	OPERCULE EXT.PORTATIF EAU (FILM PLASTIQUE BLANC)	19.00
0310473	CART.CO2 60G-DIAM.34-FIL.D15 (EXT.P3P-E6-E9 EN)	5.00
0312250	JOINT CAOUTCHOUC -EXT. P-E 6-9 P25	28.00
0312340	JOINT TORIQUE N.12 -NITRILE- 80 SHORES (EXT. CO2 2KG)	9.00
0312346	JOINT TORIQUE POUR RACCORD M18 EXT. P-E A L'UNITE (SACHET 25)	28.00
0312410	JOINT FIBRE DIAM. 13.5X19X2 (CO2)	2.00
0313801	SUPPORT MURAL /EXT.PORTATIF	1.00
0323006	CHARGE MAINTENANCE 6L ADDITIF	1.00
0323009	CHARGE MAINTENANCE 9L ADDITIF	1.00
0380225P	ETIQUETTE VERIF. EXTINGTEUR INDIVIDUELLE (SANS ADRESSE)	1.00
0382100	JOINT 66X57 EP.5MM /EXT.E-P ROT + PARFLAM	9.00
7040037V	ETIQUETTE MAINTENANCE QUINQUENNALE/EXT	1.00
9000001	HEURE MAIN D'OEUVRE TECHNICIEN EXTINGTEUR	1.00
90000042	REMISE EN PLACE EXTINGTEUR	1.00
9000044	NUMEROTATION EXTINGT.	8.00

AGENCE PARIS CENTRE

[paris-centre@desautel.fr](mailto:paris-centre@desautel.fr)

Tél : 01.41.94.11.40

**OPÉRATIONS RÉALISÉES ET PIÈCES DÉTACHÉES REMPLACÉES (SUITE)**

ARTICLE	DESIGNATION	QTE
9000045	REPOSE/DEPOSE EXTING.	5.00
9000051	POSE SIGNALISATION	1.00
9000088	NUMEROTATION EXTING./DOUBLE	2.00
9000099A	DENATURATION DOSE ADDITIF	1.00
9000099B	DENATURATION SPARKLET	5.00

**PARC ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ**

DESIGNATION (famille)	QTE
BAC A SABLE	1
COUVERTURE ANTI-FEU	1
EXTINCTEUR AUTOMATIQUE	11
EXTINCTEUR PORTATIF	42
RIA	14

**PROPOSITIONS DE DEVIS CORRECTIF SUR PARC VÉRIFIÉ**

ARTICLE	DESIGNATION	EDS A REMPLACER	CODE(S) PANNE(S)*
1052756	BAC A SABLE POLYETHYLENE AVEC COUVERCLE + PELLE	BAC - - PARKING	HS
0120088A	EXTINCT.POUDRE ABC P4P AUTOM.	GSP4 - 15-DESAUTEL - PEINTURE	MQT
0120088A	EXTINCT.POUDRE ABC P4P AUTOM.	GSP4 - 15-DESAUTEL - PEINTURE	MQT
0141087A	EXTINCT.CO2 2KG EN	C2 - 15-DESAUTEL 040 - NIVEAU TGBT PEINTURE RDC	MQT

(\*) Codes pannes

HS : HS	MQT : Manquant
---------	----------------



**COMMENTAIRE :**

TEMPS D ATTENTE
-----------------

AGENCE PARIS CENTRE

[paris-centre@desautel.fr](mailto:paris-centre@desautel.fr)

Tél : 01.41.94.11.40

Technicien		Client	
Nom :	Francis VIARDOT	Nom :	BERJONVAL
			

AGENCE PARIS CENTRE

[paris-centre@desautel.fr](mailto:paris-centre@desautel.fr)

Tél : 01.41.94.11.40

## DÉTAIL DU PARC

NUMEROTATION	LOCALISATION	CODE	MES	CODE(S) PANNE(S)*	VERIF
	PARKING	BAC	19/05/2019	HS	22/04/2021
	BUREAU 1ER	COUV	22/04/2021		/
	PEINTURE	GSP4	01/01/2014		22/04/2021
	PEINTURE	GSP4	01/01/2017	MQT	/
	PEINTURE	GSP4	01/01/2012	MQT	/
	PEINTURE	GSP4	01/01/2012		22/04/2021
	PEINTURE RESERVE	GSP4	01/01/2012		22/04/2021
	PEINTURE	GSP4	01/01/2014		22/04/2021
	PEINTURE	GSP4	01/01/2014		22/04/2021
	PEINTURE	GSP4	01/01/2014		22/04/2021
	PEINTURE	GSP4	01/01/2014		22/04/2021
	PEINTURE	GSP4	01/01/2014		22/04/2021
	PEINTURE	GSP4	01/01/2014		22/04/2021
	PEINTURE	GSP4	04/06/2019		22/04/2021
001	CIRCULATION VESTIAIRE 1ER	E6A	01/02/2014		22/04/2021
002	CIRCULATION BUREAU 1ER	E6A	01/02/2014		22/04/2021
003	CIRCULATION BUREAU 1ER	C2	01/05/2016		22/04/2021
004	NIVEAU S V 1ER	E9A	01/02/2014		22/04/2021
005	NIVEAU S V ELE 1ER	E6A	01/02/2014		22/04/2021
006	NIVEAU S V ELE 1ER	E9A	01/02/2014		22/04/2021
007	NIVEAU FOND COTE LAMPE	E6A	01/02/2014		/
008	RDC ENTREE MAGASIN	E6A	01/05/2018		22/04/2021
009	NIVEAU 1ER	C2	01/02/2014		22/04/2021
010	NIVEAU ACCES BUREAU 1ER	C2	01/02/2014		22/04/2021
011	NIVEAU 1ER COTE ASCENSSEUR	E9A	01/02/2014		22/04/2021
012	SORTIE SECOURS FOND BOIS	E9A	01/02/2014		22/04/2021
013	S V RDC COTE SERRURE	E9A	01/02/2014		22/04/2021
014	SANITAIRE RDC	C2	01/05/2018		22/04/2021
015	LOCAL ELECTRIQUE	C2	01/05/2016		22/04/2021
016	1 ETAGE MAGASIN	E9A	01/02/2014		22/04/2021
017	CIRCULATION ASCENSSEUR RDC	E9A	01/02/2014		22/04/2021
018	CIRCULATION MONTE CHARGE	P9ABC	01/02/2013		22/04/2021
019	SORTIE SECOURS PEINTURE	P9ABC	01/02/2014		22/04/2021
020	QUAI LIVRAISON	E9A	01/08/2018		/
021	QUAI LIVRAISON	P9ABC	01/02/2014		22/04/2021
022	ENTREE RESERVE -1	E9A	01/02/2014		22/04/2021
023	NIVEAU RESERVE BALLON	E9A	01/02/2014		22/04/2021
024	NIVEAU RESERVE COTE RIA	E9A	01/02/2014		22/04/2021
025	NIVEAU RESERVE BAINOIR	E9A	01/02/2014		22/04/2021
026	DECOUPE BOIS	C2	01/02/2014		22/04/2021
027	DECOUPE BOIS	E9A	01/02/2014		22/04/2021
028	CIRCULATION STOCK BOIS	E9A	01/02/2014		22/04/2021
029	RESERVE -1 SOLVANT GROUPE	P9ABC	01/02/2014		22/04/2021
030	RESERVE -1 COTE CTA	C5	01/02/2014		22/04/2021

AGENCE PARIS CENTRE

[paris-centre@desautel.fr](mailto:paris-centre@desautel.fr)

Tél : 01.41.94.11.40

**DÉTAIL DU PARC (SUITE)**

NUMEROTATION	LOCALISATION	CODE	MES	CODE(S) PANNE(S)*	VERIF
031	TGBT -1 RESERVE	C5	01/02/2014		22/04/2021
032	COTE MONTE CHARGE	C2	01/02/2014		22/04/2021
033	DANS RESERVE -2	E9A	01/02/2014		23/04/2021
034	PARKING -2 PLACE 12	P6ABC	01/01/2015		22/04/2021
035	PARKING -2 PLACE 01	P6ABC	01/02/2014		22/04/2021
036	PARKING -2 PLACE 28	P6ABC	01/01/2017		22/04/2021
037	LOCAL TECHNIQUE MONTE CHARGE( PARK	C2	01/02/2014		22/04/2021
038	MACHINERIE PARKING	C2	01/02/2014		22/04/2021
039	DANS RESERVE -2	E9A	01/02/2014		23/04/2021
040	NIVEAU TGBT PEINTURE RDC	C2	01/02/2014	MQT	/
041	PARKING -2 COTE 07	P9ABC	01/01/2017		22/04/2021
042	PARKING -2 COTE 19	P9ABC	01/01/2017		22/04/2021
R001	SV 1ER ELECTRICIEN	RIA25/30	01/01/1970		23/04/2021
R002	SV 1ER COTE ASCENSSEUR	RIA25/30	01/01/1994		23/04/2021
R003	SV RDC COTE CAISSE	RIA25/30	01/01/1994		23/04/2021
R004	SV SERRURERIE	RIA25/30	01/01/1994		23/04/2021
R005	SV RDC PLOMBERIE	RIA25/30	01/01/1970		23/04/2021
R006	SV RDC PEINTURE	RIA33/30	01/01/1994	MANSR	23/04/2021
R007	SV RDC COTE QUAI	RIA33/30	19/05/1994		23/04/2021
R008	RESERVE -1	RIA33/30	01/01/1994		23/04/2021
R009	RESERVE -1	RIA33/30	01/01/1994		23/04/2021
R010	RESERVE -1	RIA33/30	01/01/1994		23/04/2021
R011	RESERVE -1	RIA33/30	01/01/1970		23/04/2021
R012	RESERVE -1	RIA33/30	01/01/1994		23/04/2021
R013	RESERVE -2	RIA33/30	01/01/1994		23/04/2021
R014	RESERVE -2	RIA33/30	01/01/1994		23/04/2021

(\*) Codes pannes

HS : HS	MANSR : Manipulation impossible, sans remplac.	MQT : Manquant
---------	--	----------------