



BUREAU VERITAS  
EVRY  
Immeuble LA VANOISE  
6/18, rue du Pelvoux  
COURCOURONNES  
91019 EVRY CEDEX

A l'attention de M. GABARD

LA PLATEFORME  
PLATE FORME BAT PARIS Stalingrad  
220 BOULEVARD DE LA VILLETTE  
75019 PARIS

Téléphone : 01 69 47 12 10

Télécopie : 01 69 47 12 59

Copie à M. DMYTRIW

**Rapport de vérification réglementaire en  
exploitation électricité  
Relatif aux Etablissements Recevant du Public**

INTERVENTION : du 24/03/2015

**Durée de l'intervention** : 0.5 jour(s)

LIEU D'INTERVENTION :

PLATE FORME BAT PARIS Stalingrad  
220 BOULEVARD DE LA VILLETTE  
75019 PARIS

**Nota :**

**Activité de l'établissement** : Vente d'équipements et de matériaux pour le bâtiment

	Sans observation	Présence de non conformité
Électricité :	X	
Rapport n° :	114537/1063.11.1.RVRE	
Date du rapport :	24/03/2015	Rédigé par : ARNAUD KRYKWINSKI
Date de la précédente vérification : 24/03/2014		

Accréditation Cofrac n° 3-004, Inspection Liste des sites accrédités et portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Ce document a été validé par son auteur.

# Sommaire

<b>LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS ISSUES DE LA VERIFICATION.....</b>	<b>3</b>
<b>INFORMATIONS ADMINISTRATIVES.....</b>	<b>4</b>
CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT.....	4
DOCUMENTS COMMUNIQUEES AUX VERIFICATEURS.....	4
.....	4
<b>INFORMATIONS GENERALES.....</b>	<b>5</b>
TEXTES DE REFERENCE.....	5
MODALITES DE LA VERIFICATION.....	5
REGISTRE DE SECURITE.....	5
PERSONNE CHARGEE DE LA SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION.....	5
NATURE ET ETENDUE DE LA VERIFICATION.....	5
DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT.....	5
HISTORIQUE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS.....	5
<b>INSTALLATIONS DE SECURITE.....</b>	<b>6</b>
ECLAIRAGE DE SECURITE.....	6
LA PLATEFORME DU BATIMENT (BOULEVARD DE LA VILLETTE - PARIS 19).....	6
CIRCUITS DE SECURITE AUTRES QUE L'ECLAIRAGE.....	6

## **LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS ISSUES DE LA VERIFICATION**

## INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

### CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

### DOCUMENTS COMMUNIQUEES AUX VERIFICATEURS

Document	Avis	Référence
Notice de sécurité	Non présenté	
Plan (schéma unifilaire de l'éclairage)	Non présenté	
Procès-verbaux des commissions de sécurité	Non présenté	
Renseignement concernant les installations techniques (rapport RVRAT)	Sans Objet	
Rapport de vérification de protection contre la foudre	Sans objet	

## INFORMATIONS GENERALES

### TEXTES DE REFERENCE

### MODALITES DE LA VERIFICATION

Nous avons été accompagnés totalement par  
M. BOIREAU, SOCIETE ACELEC

A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :  
M. GABARD, DIRECTEUR

### REGISTRE DE SECURITE

Visé à l'issue de la vérification  
Tenue du registre : Mise à jour

### PERSONNE CHARGEE DE LA SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION

M. GABARD, DIRECTEUR

### NATURE ET ETENDUE DE LA VERIFICATION

Installations vérifiées : Ensemble des installations accessibles et présentées

Origine de l'installation vérifiée : TGBT situé au niveau -1 (disjoncteur de branchement non localisé)

**Nota** : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

### DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT

### HISTORIQUE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS

## INSTALLATIONS DE SECURITE

### ECLAIRAGE DE SECURITE

#### LA PLATEFORME DU BATIMENT (BOULEVARD DE LA VILLETTE - PARIS 19)

Localisation	Effectif maximal	Type d'éclairage	Constitution				N° d'obs (*)
			Cde de mise au repos	Blocs autonomes du type	Appareils éclairage alimenté par :	Type canalisation (1)	
surfaces de vente		Ambiance	Oui	Fluo non permanent		C2	
Ensemble de l'établissement		Evacuation	Oui	Incandescent, Diode électroluminescente		C2	

### CIRCUITS DE SECURITE AUTRES QUE L'ECLAIRAGE