

296 Rue du Prof. Milliez - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE - TÉL. 01 48 93 54 15

TÉLÉCOPIE 01 41 79 01 76

Email : acelec@elec94.fr

QUALIFELEC 04 5119

LA PLATEFORME DU BATIMENT

7 RUE BENJAMIN CONSTANT

75927 PARIS CEDEX 19

Code : 411000648

Facture

Numéro : 20151172 Date : 07 décembre 2015

DEPOT STALINGRAD - DEMANDE N°V150000594 -
CORRECTIF SUITE A VISITE BUREAU DE
CONTROLE VERITAS RAPPORT
N°114537/1063.11.1.P & Q18

AV 151202323
6152 2580 058 1596,9
447663
FC 21490

Désignation	Un	Quantité	Prix unit.€	Montant (Eur)
DEPOT STALINGRAD				
SUIVANT LETTRE DE COMMANDE N°V150000594				
<u>CORRECTIF SUITE A VISITE BUREAU DE CONTROLE</u>				
LEVEE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT N° 114537/1163.11.1.P & Q18				
LES OBSERVATIONS 3,4,7,9,10,11,12 SONT LEVEES				
LEVEE DES OBSERVATIONS 4 ET 7 AVEC ENTRETIEN				
MAIN D'OEUVRE	H	4,00	47,50	190,00
DEPLACEMENT PDB	U	1,00	69,00	69,00
<u>TOTAL CORRECTIF SUITE A VISITE BUREAU DE CONTROLE</u>				<u>259,00</u>

	Montant (Eur)
Total H.T.	259,00
T.V.A. 20,00 %	51,80
Total T.T.C.	310,80

REGLEMENT PAR VIREMENT A 30 JOURS LE 10

VALEUR EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT.MERCI.

aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. En cas d'un paiement après
échéance,application d'une pénalité de 1.5% par mois de retard.

20151172

MAGASIN : BB STALINGRAD. **DATE :** 17/04/2011

INTERVENTION : Nº V 150000594

Switcan report Veritas du 24/05/2015

NO der mappe: 114537/1063. M. A. P.

FOURNITURE :

[illegible]

TEMPS :

SIGNATURE DU CLIENT *Paris* 75018 PARIS
Tel 01 53 36 56 00
Fax 01 53 36 00 00

TECHNICIEN

SIGNATURE DU TECHNICIEN

DEMANDE DE DEPANNAGE DEPOT LPDB de

N°: V150000594

220, boulevard de la Villette 75019 PARIS

LPDB de STALINGRAD

SERVICE MAINTENANCE

Cédric DMYTRIW / Caroline CUNIN

Eric MALLARD

Tél : 01.42.03.85.87/88/89

01 53 36 56 00

01 53 36 00 00

DEMANDE A TRANSMETTRE AU SIEGE

Par fax : 01.42.03.85.48

Par mail : maintenance.laplateforme@saint-gobain.com

DATE DE LA DEMANDE : 27/03/2015

NOM DU DEMANDEUR : Maintenance

NIVEAU D'URGENCE : 1 Urgent

DEMANDE DE DEPANNAGE

(préciser le problème rencontré, le type et le numéro de l'appareil)

Suite au passage du Bureau de Control VERITAS veuillez procéder aux travaux correspondant aux réserves Emises dans le rapport n°114537/1063.11.1.P & Q18 ci-joint à la présente demande.

Merci de traiter les 12 réserves page 4 du rapport , les points non vérifiés page 6 et les non conformités pages 11 à 15 et les points non satisfaisants page 21 du rapport

Traiter aussi page 2 du Q18

3 - Absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités.

5 - Présence de poussière déposée ou de substances de nature à provoquer un danger dans les armoires

CARACTERE URGENT DE
LA DEMANDE

REPONSE A FAXER AU SIEGE

Au 01.42.03.85.48

SOCIETE INTERVENANTE : ACELEC

DATE D'INTERVENTION :

NOM DU TECHNICIEN :

Rappels aux intervenants :

- Pour toutes interventions, vous devez :

Porter vos équipements de protection (Chaussures de sécurité, gilet fluo, gants, ...)

Avoir les autorisations et habilitations nécessaires : CACES et les éléments de protection nécessaires à leurs usages (pour les élévateurs : casques, harnais, longues, ...) ELECTRIQUES pour accéder aux différentes armoires électriques, ...





- Avant toutes interventions, vous devez :

Avoir pris rendez-vous en revoyant la présente demande.

Remplir le plan de prévention (à demander sur site auprès du permanent), le permis feu et tout autre document si nécessaire.

X - INSTALLATIONS TECHNIQUES

CONTRÔLES ET VÉRIFICATIONS DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

Type d'installations	Année	Nom des personnes ou entreprises chargées de l'entretien
Installations électriques	14/03/12 03/05/12	contrôle par thermographie infrarouge (voir rapport) Vérification périodique de l'installation électrique  Etienne GOY 73100 AIX LES BAINS Tél. 04 79 54 03 45 N. NORRIS  SAS au capital de 6 000 000 € - RCS Limoges 433 290 83 Pôle Grands Comptes 34-36 Rue Alphonse Pluchet - BP 200 92225 BAGNEUX CEDEX Tél. 01 55 48 22 56 - Fax 01 55 48 22 41
Installations de gaz électriques et moyens de secours	20.14 24/03	Vérification périodique des installations électriques et des moyens de secours. 2014. Voir notre rapport exercice  AGENCE ILE DE FRANCE SUD Monsieur AUDRAIN Nicolas 6/18, Rue du Pétrole COURCOURONNES 91010 EXILY CEDEX Tél. 01 69 47 12 10 Fax 01 69 47 12 59
Installations thermiques Gaz électrogène	20... 24/03/12	Visite d'examen. Sous la V.C. Benmeziane M ^{re} Benmeziane.
Installations de désenfumage	20.12 18/04	Contrôle Annuel des systèmes de désenfumage + portes coupe feu S. F. SAINT DES 21 CHEMIN DE LA FONTAINE 45500 GIEUX TEL: 02 38 67 16 18
Installations d'ascenseurs	20.14 18/03	Vérification périodique des ascenseurs Voir notre rapport en date. N. SAINTON Bureau Vérifas 
Installations d'escaliers mécaniques Électriques	20.15 17/04	Suite visite du bureau Vérifas du 24/05/2015 V.D. du rapport 114537/1063. M. A. P. Les obs: 3, 7, 9, 10, 11, 12 sont levés. Pour les autres obs: en cours Entretien TGBT et Armoires divisionnaires Essais de blocs de sécurité avec 1 BS 4 4 4 4 4 4 en Autonomie.



ELECTRICITE GENERALE

296, RUE DU PROF. PAUL MILLIEZ - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE - Tél : 01 48 93 54 15

Fax : 01 41 79 01 76

Email : elec.acelec@fr.oleane.com

QUALIFELEC 04 5119

Champigny sur Marne, le samedi 5 décembre 2015

OBJET : MAGASIN PDB STALINGRAD

Par la présente, je vous informe que suite au rapport VERITAS n° 114537/1063.11.1.P du 24/03/15, les observations 3, 4, 7, 9 à 12 ont été levées lors de notre intervention des 15/04 et 21/10/15

Pour l'observation 1: un devis à été établi

Pour l'observation 2 : le disjoncteur est dans le local comptage - Les clefs sont disponible via le syndic/le gardien

Pour l'observation 5 : les divisionnaires sont équipés de dispositif différentiel 300mA

Pour l'observation 6 et 8 : la machinerie a été déplacé ; ce local n'est plus utilisé ; nous n'avons pas eu accès au locaux - pas de clef

Fait pour valoir ce que de droit

La direction

ADelec

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

296, rue du Prof. Paul Milliez

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Tél. : 01 48 93 54 15 - Fax : 01 41 79 01 76

SAS 40 000 Euros - elec.acelec@fr.oleane.com

RCS Créteil 301 192 464 - SIRET 401 192 464 00040